

男川浄水場更新事業

要求水準書添付資料に関する個別対話確認事項への回答

平成 24 年 7 月 27 日

岡崎市水道局

No.	業務名	議題 (簡潔に)	該当箇所 (対象資料、頁番号・項目番号)	確認事項の詳細	回 答
1	保守点検業務	システム機器の更新・及びシステム(ソフト)の高スペック化	要求水準書添付資料P28~30 添付資料7 管理棟平面図	パソコン等の情報機器とシステムを一体として事業者が保守管理を行う場合、あくまでも当初のスペックで更新すればよい(高スペック化を市が求める場合には、対価が増額となる)、との解釈でよろしかったでしょうか。	ご理解の通りです。
2	実施設計業務	外周道路の幅員	要求水準書添付資料P6 添付資料3 新男川浄水場平面図(参考)	既設浄水場の前面の外周道路を拡幅する場合、フェンスの移設だけでなく、警備機器の移設・フェンス沿いの盛土の削除等、既設浄水場の運用に影響する工種が発生します。本工程は本事業の範囲に含まれますでしょうか。	工事範囲に含まれます。
3	実施設計業務	新設浄水場敷地内の地下水	要求水準書添付資料P10~16 添付資料4 地質推定断面図	A s 層、D g 層の透水係数等の地下水に関するデータがあれば開示していただけないでしょうか。	詳しい資料はありませんが、地下水量は多いと想定しています。既設浄水場内に観測井があるため、調査をして頂く事は可能です。
4	実施設計業務	花崗岩強度	要求水準書添付資料P10~16 添付資料4 地質推定断面図	当用地内下部に存在する武節花崗岩の圧縮強度に関するデータがあれば、開示していただけないでしょうか。	資料はありません。
5	建設業務	水張り試験 アク抜き	要求水準書添付資料P80 添付資料14 ユーティリティー分担表	各池の水張り試験、アク抜きに使用する水の供給元・供給方法と排水先・排水方法を提示ください。また、この使用する水は、添付資料14にある「試運転時の原水」と同義と考えてよろしいでしょうか。	前段については、原水または処理水を使用してください。添付資料14にある「試運転時の原水」と同じ扱いとなります。洗浄排水は浄水処理に影響がなければ返送してください。影響があれば下流排水施設能力を考慮して排水してください。