

男川浄水場更新事業
様式集に関する質問への回答

平成 24 年 5 月 28 日

岡崎市水道局

資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項						
1 様式集						(全般)	余白の大きさは変更可能でしょうか？	可能です。
2 様式集	1	1	(1)			入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式）	様式 -6の（別添1）「各業務の実績一覧」は、受託実績を証明する書類を添えて提出するものと理解してよろしいでしょうか。	添付は不要ですが、本市が求めた場合は提出していただきます。
3 様式集	1	1	(1)			入札参加資格確認申請時の必要書類	入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様式 ）における正本と副本の違いは、押印の有無のみとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4 様式集	1	1	(1)			入札参加資格確認申請時の必要書類	入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様式 ）の右肩に「代表企業名」とある様式については、正本・副本問わず、代表企業名を記入する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
5 様式集	1	1	(1)			入札参加資格確認申請時の必要書類	入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様式 ）の「代表者名」及び「押印」は、岡崎市の入札参加資格者名簿の「代表者職氏名」及び「当該職印」でよろしいでしょうか。それとも、「代表取締役」及び「社印」でなければならないでしょうか。	前段のご理解のとおりです。
6 様式集	1	1	(1)	(ア)	b	法人登記簿謄本	法人登記簿謄本とは履歴事項全部証明書が必要でしょうか。または現在事項や一部証明書でも可能でしょうか。	履歴事項全部証明書をお願いします。
7 様式集	1	1	(1)	(ア)	b	法人登記簿謄本	法人登記簿謄本の正本1部は、写しではなく原本の提出が必要でしょうか。また、副本4部は、原本ではなく写しの提出で良いでしょうか。	前段、後段ともにご理解のとおりです。
8 様式集	1	1	(1)	(イ)	c d	浄水処理の設計業務を実施する者	「ただし、設計業務を実施する者が複数である場合は、そのうちの1者が満たせばよい。」とありますが、入札説明書では「ただし、設計業務を実施する複数の者で上記設計実績を満たすことも可能とする。」とありますので、表記を統一していただけないでしょうか。	統一するよう修正致します。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
9	様式集	1					様式 - 6 (別添1) に記入する各業務の実績では、建設業務における電気工事業者の業務実績は求められないと理解しますがよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
10	様式集	2	1	(1)	(ウ)	c d	浄水処理の建設業務を実施する者 「ただし、建設業務を実施する者が複数である場合は、そのうちの1者が満たせばよい。」とありますが、入札説明書では「ただし、建設業務を実施する複数の者で上記建設実績を満たすことも可能とする。」とありますので、表記を統一していただけないでしょうか。	統一するよう修正致します。	
11	様式集	4	1	(2)			入札時の必要書類 「副本には、入札参加者等の名称(企業名)、所在地・・・等は記載しないこと」とありますが、「入札参加者等」とは「入札参加者等の構成員」とであると理解してよろしいでしょうか。	入札参加者とは、SPCの構成員、SPCの協力企業を指します。なお、副本には、あらゆる企業名を記載しないで下さい。	
12	様式集	4	1	(2)			入札時の必要書類 (様式 - 1) 入札時必要書類一覧表の正本1部と副本4部の違いについて、ご教示ください。	内容としては同一です。	
13	様式集	4	1	(2)			入札時の必要書類 「オ及びカは5部提出」とありますが、カの「(様式) 受託実績申請書兼誓約書」は押印欄がありますので、正本1部(押印あり)と副本4部(押印なし)提出との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
14	様式集	4	1	(2)			入札時の必要書類 「入札参加グループ番号を、様式の右肩に適宜記入」とありますが、様式 及び様式 の右肩の「提案受付番号欄」に番号を記入すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
15	様式集	4	1	(2)			入札時の必要書類 「提案書別添資料(指定様式なし)」の記載がありませんが、提出が任意のため、項目として表記していないのでしょうか。	追記致します。	
16	様式集	4	1	(2)	イ		技術提案書 イ「技術提案書(様式)」に「浄水施設主要設備リスト(機械設備)」がありませんが、必要ではないでしょうか。	修正致します。	

資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答	
	頁	項							
17	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	提案書別添資料	「技術提案書(様式)及び事業提案書(様式)については、別添資料を添付することが可能である。ただし、別添資料の記載内容は図表のみとする。」とあります。提案書別添資料としては図表のみで図面を添付することはできないということでしょうか。その場合、全体配置図や各施設図面など図面の添付は不要ということでしょうか。また、容量計算書等の検討資料も添付は不要ということでしょうか。	前段：図表として扱っているのは、図及び表を指しますので図面は、添付して下さい。 中段：別添資料は提案内容の根拠を示すものであり、提案本文ではないものとご理解ください。 後段：容量計算書等の根拠は、簡潔にまとめて図及び表に記載して下さい。
18	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	入札時の必要書類(関係様式：様式 ~)	提案書別添資料について、公平性確保のため、枚数制限を設けていただけませんか。	A4版4枚以内とします。
19	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	入札時の必要書類(関係様式：様式 ~)	提案書別添資料について、「記載内容は図表のみとする。」とありますが、様式 -9、 -17等の様式に指示があるように、内容に応じて関心表明書等も添付できると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。様式集を修正します。
20	様式集	8	2	(3)			図面集	必要書類の中に図面集についての記載がありませんが、図面に関しては、技術提案書の各様式の中に記載すればよろしいのでしょうか。或いは、提案書別添資料として、添付することは可能でしょうか。	別添資料に、以下の図面をそれぞれA3版で1枚(縮尺サイズは自由)ずつご提出下さい。 パース図、配置図、水位高低図、各施設一般図、計装フローシート、単線結線図、監視制御システム構成図。
21	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	提案書添付資料	提案書添付資料は図表のみとされておりますが、容量計算書等は図表のみで示すことが難しい部分があります。したがって、多少の説明文章を入れることをご了承いただけないでしょうか。	容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔にまとめて図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)として下さい。
22	様式集	8	2	(3)	ア		提出書類及び記載要領	1枚あたりの行数に制限はありますか。	1枚あたりの行数に制限はありません。
23	様式集	8	2	(3)	ア		提出書類及び記載要領	提案書の枚数が超過した場合は評価されないのでしょうか。	提案書の枚数は超過しないで下さい。超過した部分については評価の対象とはなりません。
24	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	技術提案書(様式)	A3版の用紙の横使用も可とありますが、A3版の用紙を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用紙2枚分の扱いとなるのでしょうか。	ご理解のとおりです。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
25	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	提案書別途資料	「別途資料を添付することが可能である」とあります。枚数に制限はあるのでしょうか。また、この資料は評価対象になるのでしょうか。	前段については、A3版2枚以内とします。後段については、提出される提案書全てが審査対象です。
26	様式集	8	2	(3)	ア	(イ)	技術提案書(様式)	「必要に応じ、A3版の用紙の横使用も可とする。」とありますが、A3版横書きとした場合でも、1枚(1ページ)とカウントするのでしょうか。(A4版2ページと指定されている提案項目では、A3版2枚にてA4版4ページ相当となります。)	A3版の用紙を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用紙2枚分の扱いとなります。
27	様式集	8	2	(3)	ア	(ウ)	事業提案書(様式)	「必要に応じ、A3版の用紙の横使用も可とする。」とありますが、A3版横書きとした場合でも、1枚(1ページ)とカウントするのでしょうか。(A4版2ページと指定されている提案項目では、A3版2枚にてA4版4ページ相当となります。)	A3版の用紙を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用紙2枚分の扱いとなります。
28	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	提案書別添資料(指定様式なし)	「提案書別添資料(指定様式なし)」にページ数の上限はないとの理解でよろしいでしょうか。	A3版2枚以内とします。
29	様式集	8	2	(3)	ア	(I)	提案書別添資料(指定様式なし)	「別添資料の記載内容は図表のみとする。」とありますが、この「図表」の定義について、例えば、容量計算書が図表か否かなど、具体的にお示しいただけないでしょうか。	前段：図表とは、文章ではなく、形等を描いたものや数値が一目でわかるように記載したものです。後段：容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔にまとめて図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)として下さい。
30	様式集	8	2	(3)	(I)		提案書別添資料	「別添資料の記載内容は図表のみとする。」とありますが、図表の説明文は記載することは可能でしょうか？その場合の文字数等に指定はありますか？	容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔にまとめて図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)として下さい。
31	様式集	8	2	(3)	(I)		提案書別添資料	提案書別添資料についても、副本には入札参加者等の名称(企業名)、所在地、企業名を特定・類推できるマーク(社章)等は記載しないこと、という理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
32	様式集	9	2	(3)	ア	(オ)	提案書要約版	提案書要約版の使用目的をご教示願います。また、提案書要約版は加点審査の対象書類に該当していませんが、加点審査には影響がない書類なのでしょうか。	要約版は提案の審査に使用します。提出される提案書全てが審査対象です。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
33	様式集	9	2	(3)	ア	(カ)	決算報告書等	a～dの決算書等は、3月決算の企業の場合、平成20年度、21年度、22年度の3期分を提出すればよいと考えてよろしいでしょうか。	入札時において決算内容が確定している直近3期分を提出して下さい。3月決算の企業の場合、平成23年度決算が確定している場合は、平成21年度、22年度、23年度を提出して下さい。
34	様式集	9	2	(3)	ア	(キ)	受託実績書類(様式)	「副本は正本と同様に作成すること。」とありますが、正本と副本の違いは何でしょうか。	正本と副本の違いは押印及び企業名の有無です。なお、様式Vは修正致します。
35	様式集	9	2	(3)	ア	(キ)	受託実績書類(様式)	「正本1部副本4部」とありますが、4頁記載の「オ及びカは5部提出」と同義であると考えてよろしいでしょうか。	正本と副本の違いは押印及び企業名の有無です。なお、様式Vは修正致します。
36	様式集	9	2	(3)	ア	(キ)	受託実績書類(様式)	「(ただし、副本への押印は不要)」との記載がありますが、これは様式 受託実績申請書兼誓約書を指しており、様式 別添1及び別添2は正本・副本に関わらず押印の必要はないと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。なお、副本に企業名は記載しないでください。
37	様式集	9	2	(3)	イ		提出要領	「シミュレーションはMicrosoft社製Excel2003で作成」とありますが、Excelの特徴として、関数によっては小数点以下の数字が自動的に四捨五入されて表示されるため、場合によっては、数字の合計が合わなくなる可能性があります。これは許容されると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
38	様式集	9	2	(3)	イ		提出要領	「文書はMicrosoft社製Word2003で作成」とありますが、違うアプリケーションソフトで作成することは可能でしょうか。	指定したファイルで作成して下さい。
39	様式集	9	2	(3)	イ		提出要領	「電子データが保存されているフロッピーディスク又はCD-ROMを1セット」とありますが、文書ファイルをPDFにして保存し提出しても構わないでしょうか。	文書ファイルはMicrosoft社製Word及びExcelファイルで提出して下さい。
40	様式集	9	2	(3)	イ		提出要領	Word、Excelのバージョンは、それぞれ拡張子が.docx、.xlsxで作成しても宜しいでしょうか。	.doc、.xlsで作成して下さい。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答	
	頁	項						
41	様式集	9	2	(3)	イ	提出要領	officeのバージョンは、2003が指定されていますが、上位バージョンの2007か2010で作成しても宜しいでしょうか。(データファイルの容量が抑えられるなどのメリットが沢山ございます。)	指定したファイルで作成して下さい。
42	様式集	9	2	(3)	イ	提出要領	提出媒体は、DVDもしくはUSBメモリーでも、宜しいでしょうか？	指定した媒体で提出して下さい。
43	様式集	9	2	(3)	ア (オ)	提案書要約版(指定様式なし)	「提案書要約版(指定様式なし)」と提案書説明に使用する「(様式 - 1)技術提案概要説明書」とは、事業提案部分に差異がありますが、技術提案部分の内容や使用目的は同じと思料されますので、統合を検討していただけないでしょうか。	技術提案概要説明書は技術提案に関する内容を、提案書要約版は技術提案も含めた提案内容全体を記載して下さい。なお、記載内容が重複してもかまいません。
44	様式集	9	2	(3)	ア (オ)	提案書要約版(指定様式なし)	「提案書要約版(指定様式なし)」は落札者決定基準p.5の表2「定性的事項の評価項目と配点」の様式欄に記載がありませんので、加点審査には使用されないとの理解でよろしいでしょうか。もしその場合、当該様式の使用目的を具体的にお示しいただけないでしょうか。	要約版は提案の審査に使用します。提出される提案書全てが審査対象です。
45	様式集	9	2	(3)	ア (カ)	決算報告書等	「(最近3期分)」とありますが、3月決算の会社の場合、平成22年度が直近年度でしょうか。それとも、平成23年度が直近年度になるのでしょうか。	入札時において決算内容が確定している直近3期分を提出して下さい。3月決算の企業の場合、平成23年度決算が確定している場合は、平成21年度、22年度、23年度を提出して下さい。
46	様式集	9	2	(3)	ア (キ)	受託実績書類(様式)	「(様式 別添1)」と「(様式 - 6)(別添1)」の記載要件は全く同じと思料いたしますが、提出時期が異なりますので、それぞれ、全く同じ内容でも全く違う内容でも構わないとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
47	様式集	9	2	(3)	イ	提出要領	「電子データが保存されているフロッピーディスク又はCD-ROMを1セット提出」とありますが、「Microsoft社製Word2003」及び「Microsoft社製Excel2003」以外で提出可能な電子ファイル形式は他にありませんでしょうか。	図面集はPDF形式とします。
48	様式集	10	3			様式 -2	入札書の金額の頭に「¥」の記載は必要でしょうか。	数字の直前に「¥」又は「金」を記入して下さい。岡崎市一般競争入札参加心得を参照して下さい。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
49 様式集	11	3			様式 -1	「排水処理施設の建設業務を実施する者の濃縮設備及び機械脱水設備が含まれている上水道の浄水場若しくは下水処理場の排水処理施設の建設実績（元請としての施工実績）」とありますが、排水処理施設の建屋担当会社か機械設備担当会社のどちらかが施工実績をもっていればよろしいでしょうか？	機械設置導入実績とご理解ください。
50 様式集	11	3			(様式 - 1) 入札参加資格確認申請時必要書類一覧表	「浄水処理の設計業務を実施する者」及び「浄水処理の建設業務を実施する者」について、浄水池または排水池の実績項目及びチェック欄がありませんが、必要ではないでしょうか。	修正致します。
51 様式集	14	3			様式 -3	本様式に記載する名称は、岡崎市入札参加資格者名簿の登載名と同じと考えてよろしいでしょうか。また、他の入札参加資格確認申請時の書類（様式 - 2、 -4、 -5、 -6、別添1）の記載名称も同じ考え方でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
52 様式集	14	3			様式 -3	入札参加者等の構成員一覧表には、SPCに出資を行わない、ファイナンシャルアドバイザー、法律事務所、会計・経理事務所等は記載不要という理解で宜しいでしょうか。	「入札参加者」にはSPCに出資を行わない協力企業も含まれます。協力企業と位置づける場合は記載が必要です。協力会社（下請け会社）の記載は不要です。
53 様式集	14	3			様式 -3	押印に要する期間短縮のため、入札参加者等の構成員が各々様式 -3を1枚ずつ作成し、これらを袋としの上、代表企業が割印を押印して提出してもよろしいでしょうか。	ご希望の方法で提出頂いてもかまいません。
54 様式集	14	3			(様式 - 3) 入札参加者等の構成員一覧表	前回の実施方針に関する質問・回答No.149に「参加表明書提出時には、SPCの構成員、SPCの協力企業の別を明らかにする必要はないが、可能な限りその別を記載してください。」とありますが、入札参加資格確認申請時に、出資の有無を確定できなかった場合は、(様式 - 3)の「出資者・協力企業のいずれかに」の対応として、どちらかに仮で を記入しておけば、入札時に変更が可能でしょうか。それとも、未定の場合は を記入せずに提出した方が、良いでしょうか。	未定の場合は、未定である旨を記載して下さい。

資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項						
55	様式集	15	3			様式 -4	押印に要する期間短縮のため、入札参加者等の構成員が各々様式 -4の委任状を作成し、これらを袋とじの上、代表企業が割印を押印して提出してもよろしいでしょうか。	ご希望の方法で提出頂いてもかまいません。
56	様式集	18	3			様式添1)	「様式 - 6 (別添1)」は、入札時に提出する「様式 別添1」と同じものですが、入札時に提出する様式 別添1の記載実績が、入札参加資格確認申請時に提出した「様式 - 6 (別添1)」の記載実績と異なることは認められますでしょうか？	「(様式 別添1)」と「(様式 - 6)(別添1)」の記載内容は同一である必要はありません。なお、いずれの様式とも修正致します。
57	様式集	18	3			様式添1)	10,000m3以上の浄水能力・・・の実績一覧と、5,000m3以上の浄水池・・・の実績一覧を求められていますが、それぞれ様式 -6(別添1)(つまり2枚)に記載するという認識でよろしかったでしょうか？	「(様式 別添1)」と「(様式 - 6)(別添1)」、いずれの様式とも修正致します。
58	様式集	18	3			様式添1)	実施する業務ごとに5件を上限とされておりますが、提示する件数は評価に繋がるのでしょうか。ご教示願います。	修正致します。様式 - 6(別添1)は入札参加資格を確認するものであり、評価の対象とはなりません。
59	様式集	25	3			様式 -2	入札価格は、サービス対価A～Dの単純合計で、現在価値換算額ではないと理解してよろしいでしょうか。入札価格の定義を明確化いただきたくお願いいたします。	前段のご理解のとおりです。
60	様式集	25	3			様式 -2	様式 -2入札書の入札価格は円単位ですが、様式の見積や収支に関わる様式は、千円単位となっております。入札価格は、様式 - 13 - 長期収支計画と整合すると思われることから、入札価格の千円未満の数字は「000」となると考えてよろしいでしょうか。それとも、円単位で別途積算した数値を記載するのでしょうか。この場合、入札価格の適否は、どのように検証されるのでしょうか。	入札価格に千円未満の数字があっても構いません。入札価格と、千円未満の記載のない様式とは、千円単位で整合を確認します。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
61	様式集	25	3				様式 -2 (入札書)	本様式に記載する名称は、岡崎市入札参加資格者名簿の登載名と同じと考えてよろしいでしょうか。また、他の入札時の書類(様式 -3、 -4)の記載名称も同じ考え方でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
62	様式集	26	3				様式 -3 (委任状)	委任状に記載する受任者は、実際に入札書を持参する代表企業の従業員だと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
63	様式集	28		1			技術提案概要説明書	様式 の提案を要約した「技術提案概要説明書」と様式 と様式 の提案を要約した「提案書要約版」は、記載する内容が重複するように思えるのですが、それぞれどのように違った内容を記載すればよろしいでしょうか。	技術提案概要説明書は技術提案に関する内容を、提案書要約版は技術提案も含めた提案内容全体を記載して下さい。なお、記載内容が重複してもかまいません。
64	様式集	28	様式 -1				技術提案概要説明書	「提案書説明を実施する場合は、本様式で説明を行ってください。」とありますが、提案書説明とは、入札説明書20ページの3(5)イのヒアリングの実施(必要に応じて)の際に行うこととの理解でよろしいでしょうか？	提案書説明とヒアリング(必要に応じて実施)は同時に行うものではありません。提案書説明は入札説明書20ページの3(5)アで行います。
65	様式集	28					(様式 -1) 技術提案概要説明書	本様式は、見かけ上、A4版となっていますが、A3版で作成することになっているため、A3版横置きに修正し作成するという認識でよろしいでしょうか。また、その他提案項目においても同様の考えでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
66	様式集	31		4			実施設計	提案書に図面を添付して提案したい場合には、A4版が2ページ以上の様式において、A4版2ページをA3版1ページにて提案してもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
67	様式集	31	様式 -4				男川浄水場整備業務(実施設計)	「更新時においても動線に無駄がない」について、建設業務期間中の施工時における動線のことを指しているのでしょうか？それとも、維持管理期間中の部分更新時におけるそれを指しているのでしょうか？	更新後の施設配置においても動線に無駄がないことを示しています。様式集を修正します。

	資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
		頁	様式	項				
68	様式集	31	様式 - 4			男川浄水場整備業務（実施設計）	「将来の更新計画」とは、事業期間中の更新計画のこととの理解でよろしいでしょうか？	事業期間中の更新は発生しないものと考えております。「将来の更新計画」とは、耐用年数経過後の更新を想定しています。
69	様式集	32	様式 - 5			男川浄水場整備業務（建設業務実施体制、施工計画）	「施工体型」とは「施工体系」の意味であるとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。修正します。
70	様式集	33	様式 - 6			男川浄水場整備業務（建設業務周辺に配慮した施工計画）	「災害対策計画」とは、建設業務期間中の施工時に災害が発生した場合の対策計画のことを指すとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
71	様式集	35	4			様式 - 8	様式 - 8のタイトルは「男川浄水場整備業務（建設業務 水質の安全性・水量の安定性を確保する施設計画）」と記載されていますが、様式 - 1入札時必要書類一覧表の様式 - 8は「男川浄水場整備業務（建設業務 水質の安全性・水量の安定性を確保する施工計画）」と記載されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	様式 - 1を施設計画に統一するよう修正します。
72	様式集	35	様式 - 8			男川浄水場整備業務（建設業務 水質の安全性・水量の安定性を確保する施設計画）	「緊急時及び異常時の対応マニュアル」について、要求水準書に示されている危機管理マニュアルに含まれるものとしてよろしいでしょうか？	修正致します。運転管理マニュアルです。
73	様式集	35	様式 - 8			男川浄水場整備業務（建設業務 水質の安全性・水量の安定性を確保する施設計画）	「緊急時及び異常時の人員配置」とは、維持管理期間中の緊急時及び異常時に必要とされる人員配置との理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。運転人員のことです。修正致します。
74	様式集	35	様式 - 8			男川浄水場整備業務（建設業務 水質の安全性・水量の安定性を確保する施設計画）	「薬品の搬入計画」とは、薬品の調達方法の意味ではなく、薬品を浄水場内に受け入れ、薬品貯蔵槽へ投入するまでの方法についての意味であるとの理解でよろしいでしょうか？	薬品の受入から注入までを指します。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
75	様式集	35	様式 - 8		男川浄水場整備業務（建設業務水質の安全性・水量の安定性を確保する施設計画）	各設備の安定性及び効率性について、要求水準書に記載されている要求事項は前提条件であるため、改めて提案書に要求事項の内容を記述しなくても要求水準未達という評価にはならないとの理解でよろしいでしょうか？	提案内容について、要求水準を満たしていること、要求水準より優れている点がよくわかるように工夫して記載して下さい。
76	様式集	35			様式 - 8	薬品注入施設構造の安定性とありますが、薬注設備に関わる機器類、特に貯槽における耐震性を示せばよろしいでしょうか。	ご質問の内容も一例と考えます。
77	様式集	36	様式 - 9		男川浄水場整備業務（建設業務省エネルギー、環境保全に配慮した施設計画）	「導入施設の環境眼」とは、環境配慮の観点という意味でしょうか？	ご理解のとおりです。「導入施設の環境面」と修正致します。
78	様式集	36	様式 - 9		男川浄水場整備業務（建設業務省エネルギー、環境保全に配慮した施設計画）	「脱水ケーキの有効利用を実現するための設備計画」について、浄水場内で可能な脱水ケーキの破砕、造粒等の工程で必要となる設備のこととの理解でよろしいでしょうか？	ご質問の内容も一例と考えますが、脱水ケーキ有効利用を実現するための一連の設備計画とご理解下さい。
79	様式集	36			様式 - 9	設備動力から発生するCO2量について、原単位を教示願います。	環境省平成24年1月発表の「平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の中部電力調整後排出係数0.000341t-co2/kwhをご使用下さい。様式集に追記します。
80	様式集	36			様式 - 9	二酸化炭素排出量試算において使用する算出式、出典をご教示ください。	環境省平成24年1月発表の「平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」の中部電力調整後排出係数0.000341t-co2/kwhをご使用下さい。様式集に追記します。
81	様式集	37	様式 - 10		男川浄水場整備業務（建設業務省エネルギーに資する施設計画）	「運転管理マニュアル」、「計装管理マニュアル」、「監視設備マニュアル」について、運転マニュアル以外は要求水準書に示されていませんが、全て整備が必要との理解でよろしいでしょうか？それとも「計装管理マニュアル」や「監視設備マニュアル」は内容に応じて運転管理マニュアルや保守点検マニュアルに含まれるものとしてよろしいでしょうか？	様式集を修正します。計装管理及び監視設備等に該当する内容は「運転管理マニュアル」や「保守点検マニュアル」の一部としてご提案下さい。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
82	様式集	40					様式 -13	保守点検業務担当者の実績について問われていますが、具体的担当者を示すことを想定されているでしょうか。 もしくは、ここで示すのはあくまで計画（予定）であって、どのような実績を持つものを配置予定ということを示せばよいのでしょうか。	前段について可能な限り具体的な担当者を示して下さい。 後段についてご理解のとおりです。
83	様式集	40					様式 -13	保守点検業務の担当者は、業務期間中に交代することも想定されます。 ここで示す実績とは、事業期間開始時に配置する担当者個人を示すのではなく、どのような実績を持つものを配置予定か示すということでしょうか。	可能な限り具体的な担当者を示して下さい。
84	様式集	41	様式 -14				男川浄水場維持管理業務（保守点検 実施計画）	「原水水質及び水量の変動を考慮した各処理工程管理について」、保守点検に限定される内容ではないと思料しますが、岡崎市様が担当される運転管理への提案も含めた総合的なものとして記載するものとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
85	様式集	41	様式 -14				男川浄水場維持管理業務（保守点検 実施計画）	「市の運転人数を想定した設備計画」とありますが、既存施設における現状の岡崎市様の運転人数（何人×何班、役割分担等）をご教示下さい。	昼間4名、夜間2名です。
86	様式集	41	様式 -14				男川浄水場維持管理業務（保守点検 実施計画）	市の運転員の資質向上に向けた提案として、運転方法の教育訓練体制や運転マニュアルの整備が例示されていますが、供用開始後の維持管理期間中にも教育訓練の実施や運転マニュアルの改訂等を行うことは可能であるとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
87	様式集	41	様式 -14				男川浄水場維持管理業務（保守点検 実施計画）	「安全性確保のためのマニュアル整備」について、要求水準書に示されている保守点検マニュアルに含まれるものとしてよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
88	様式集	42	様式 -15				男川浄水場維持管理業務（修繕業務）	「更新計画への反映手法」の更新計画とは、事業期間中の更新計画のこととの理解でよろしいでしょうか？	更新計画は事業期間中、後を含みます。ただし、事業期間中の大規模な更新は想定しておりません。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
89 様式集	42	様式 - 15			男川浄水場維持管理業務（修繕業務）	「修繕の具体的提案」について、修繕計画は事業開始後に作成するもので、本提案書では修繕計画そのものを記載するのではなく、修繕計画の作成方法、妥当性の評価、有効性の評価等をどのように確立するかを具体的に記載するとの理解でよろしいでしょうか？	様式集を修正します。提案書提出時点で作成した修繕計画（年度別、工種別の費用）に基づき修繕計画の内容について記載してください。
90 様式集	43	3			様式 - 16	「整備工事」とは具体的に何をさすかご教示ください。	男川浄水場整備業務を指します。
91 様式集	43	様式 - 16			男川浄水場維持管理業務（災害及び事故対策業務）	「災害対策及び事故対策マニュアル」や「浸水対策マニュアル」について、要求水準書に示されている危機管理マニュアルに含まれるものとしてよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
92 様式集	46	3			（様式 - 19）男川浄水場維持管理業務（脱水ケーキ有効利用計画業務）	「確約書及び表明書などを提出」とありますが、「確約書」と「表明書」の違いについて、具体的に示していただけませんか。	受入確約書は受入を確約していることを証明する書類で、受入表明書は受入に関心があることを示している書類です。
93 様式集	46	3			（様式 - 19）男川浄水場維持管理業務（脱水ケーキ有効利用計画業務）	「確約書及び表明書などを提出」とありますが、「確約書」は「（様式 - 42）受入表明書」を加工して作成するとの理解でよろしいでしょうか。もしその場合、受入表明書に追記する項目等があれば、ご教示ください。	様式 - 42を修正致しました。受入確約書、受入表明書は様式 - 42を使用して下さい。
94 様式集	46	様式 - 19			男川浄水場維持管理業務（脱水ケーキ有効利用計画業務）	「確約書及び表明書などを提出する」とありますが、様式 - 42の受入表明書の他に、確約書および表明書などを提案書別添資料として提出するという意味でしょうか？	ご理解のとおりです。
95 様式集	48	3			様式 - 21	様式 - 21のタイトルは「男川浄水場維持管理業務及び場外施設等維持管理業務（事業終了時の引継ぎ業務）」と記載されていますが、様式 - 1入札時必要書類一覧表の様式 - 21は「男川浄水場維持管理業務（事業終了時の引継ぎ業務）」と記載されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	一覧表を修正します。

	資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項					
96	様式集	48	様式 - 21			男川浄水場維持管理業務及び場外施設等維持管理業務（事業終了時の引継ぎ業務）	「維持管理調書」とは、要求水準書に示されている、事業報告書や維持管理マニュアルのことでしょうか？それとも事業者側で必要と判断する書類も含めたものという意味でしょうか？	維持管理マニュアルを含む維持管理に必要な調書類を指しますので、維持管理業務において引継ぎに必要な調書等です。
97	様式集	48	様式 - 21			男川浄水場維持管理業務及び場外施設等維持管理業務（事業終了時の引継ぎ業務）	過去に維持管理者から提出された「維持管理調書」は閲覧することが可能でしょうか？	水道局工務課にて閲覧可能です。
98	様式集	50	- 23			浄水処理フローシート	浄水処理フローシート図は本様式に添付し、規定の2ページ以内に納める必要があるでしょうか。それとも、別添資料として規定ページ以外に添付することにしても宜しいでしょうか。	規定の枚数に従い記述してください。
99	様式集	50				様式 -23	浄水処理のフローシートに記載について、A3版2ページ以内とされておりますが、ページ数を増やしていただけないでしょうか。	規定の枚数に従い記述してください。
100	様式集	51	- 24			排水処理フローシート	排水処理フローシート図は本様式に添付し、規定の1ページ以内に納める必要があるでしょうか。それとも、別添資料として規定ページ以外に添付することにしても宜しいでしょうか。	規定の枚数に従い記述してください。
101	様式集	52	3			（様式 - 25）浄水施設主要施設リスト（建築構造物・土木構造物）	「取水施設」および「導水施設」に主要施設リストの様式がありませんが、これらについては、（様式 - 25）に記載すれば良いとの理解でよろしいでしょうか。	様式 -25に記載してください。
102	様式集	52	3			（様式 - 25）浄水施設主要施設リスト（建築構造物・土木構造物）	（様式 - 25）～（様式 - 35）の「各主要施設リスト」の様式単位について、整合性の観点より、入札説明書p.5「2(7)本事業の概要」や、要求水準書p.2「1(2)対象施設及び対象業務」の項目単位に名称やレベル等を合わせて、構成しなおしていただけないでしょうか。	様式集の記載要領で作成して下さい。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
103	様式集	52	3		(様式 - 25) 浄水施設主要施設リスト(建築構造物・土木構造物)	(様式 - 25) ~ (様式 - 35) の「各主要施設リスト」の「番号」について、付番体系や他様式のリストの番号と重複してはいけない等のルールがあれば、ご教示ください。	ルールは決めていませんので体系づけて作成して下さい。
104	様式集	52	3		(様式 - 25) 浄水施設主要施設リスト(建築構造物・土木構造物)	(様式 - 25) ~ (様式 - 35) の「各主要施設リスト」はそれぞれA4版1~2ページ以内と規定されていますが、設備の種類によってはページ数が超過する可能性がありますので、ページ数の規定を外していただけないでしょうか。	主要施設を記載していただくものであり、指定ページ内で記載してください。
105	様式集	52			様式 - 25	浄水施設主要施設リスト(建築構造物、土木構造物)とありますが、浄水機器類もこちらの様式にまとめればよろしいでしょうか。	-26を修正しますのでこちらに記載して下さい。
106	様式集	56	3		(様式 - 29) 排水処理主要設備リスト	「台数、機器名は設備容量計算と合わせてください」とあります。容量計算書の提出は、別途資料で提出することと解釈すればよろしいか。	-29を修正します。容量計算書の添付は必要ありません。
107	様式集	56	3		(様式 - 29) 排水処理主要設備リスト(機械設備)	「台数や機器名については、設備容量計算と合わせてください。」とありますが、「容量計算書」は、必ず技術提案書に含めなければならないのでしょうか。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなるのでしょうか。	容量計算書の添付は必要ありません。
108	様式集	57	3		(様式 - 30) 薬品設備主要設備リスト(機械設備)	「番号については、浄水処理フローシート及び排水処理フローシートに示す番号と合わせてください。」とありますが、今回の要求水準では「排水処理フロー」に「薬注設備」は含まれないと思料いたしますが、「マンガン処理施設」の「薬注設備」を対象とするのでしょうか。	ご理解のとおりです。修正致します。
109	様式集	58	3		(様式 - 31) 場内配管主要リスト	「場内配管計画に示す場内配管図」とあります。場内配管計画は様式集のどこに記載すればよろしいでしょうか。配管図は別途資料でよろしいですか。	配置図に記載して下さい。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
110 様式集	58	3			(様式 - 31) 場内配管主要リスト(建築構造物・土木構造物)	「場内配管計画(建築構造物・土木構造物)に示す場内配管図」とありますが、この「場内配管計画(建築構造物・土木構造物)」の提案様式について、ご教示ください。また、「場内配管図」は、必ず技術提案書に含めなければならないのでしょうか。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなるのでしょうか。	前段については配置図に記載して下さい。後段については様式集を修正します。
111 様式集	59	3			(様式 - 32) 電気設備主要設備リスト	「電気設備計画中の単線結線図」とありますが、この「電気設備計画」の提案様式について、ご教示ください。また、「単線結線図」は、必ず技術提案書に含めなければならないのでしょうか。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなるのでしょうか。	電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正します。
112 様式集	59	- 32			単線結線図	「また、番号については、電気設備計画中の単線結線図と合わせてください。」とありますが、電気設備計画とはどの提案書を指すのでしょうか。また、単線結線図はどこに添付するのでしょうか。提案書として必要な図面のリストがあればご教示ください。	電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正します。
113 様式集	59				様式 - 32	電気設備計画中の単線結線図と記載がありますが、提案書別添資料として作成すれば宜しいでしょうか。	電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正します。
114 様式集	60	3			(様式 - 33) 計装設備主要設備リスト	「計装設備計画における計装フローシート」とありますが、この「計装設備計画」の提案様式について、ご教示ください。また、「計装フローシート」は、必ず技術提案書に含めなければならないのでしょうか。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなるのでしょうか。	計装フローシートに追記するよう修正します。
115 様式集	60	- 33			計装フローシート	「また、番号については、計装設備計画における計装フローシートと合わせてください。」とありますが、計装設備計画とはどの提案書を指すのでしょうか。また、計装フローシートはどこに添付するのでしょうか。提案書として必要な図面のリストがあればご教示ください。	計装フローシートに追記するよう修正します。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
116	様式集	60					様式 -33	計装設備計画における計装フローシートと記載がありますが、提案書別添資料として作成すれば宜しいでしょうか。	計装フローシートに追記するよう修正します。
117	様式集	61	3				(様式 -34) 監視制御設備主要設備リスト	「番号については監視制御整備計画と合わせてください。」とありますが、この「監視制御整備計画」の提案様式について、ご教示ください。	監視制御システム構成図に追記するよう修正します。
118	様式集	61	-34				監視制御整備計画	「また、番号については、監視制御整備計画と合わせてください。」とありますが、監視制御設備計画とはどの提案書を指すのでしょうか。また、監視制御整備計画としてどのような図面が必要なのでしょうか。提案書として必要な図面のリストがあればご教示ください。	監視制御システム構成図に追記するよう修正します。
119	様式集	61					様式 -34	監視制御整備計画と記載がありますが、提案書別添資料として作成すれば宜しいでしょうか。	監視制御システム構成図に追記するよう修正します。
120	様式集	65	様式 -38				その他の評価項目（リスクに対する対応）	「緊急時」とは、設備故障等、市及び事業者のいずれかの責に帰す事象の他、事業契約書（案）で不可抗力として定義されている事象を含むとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
121	様式集	67	3				様式 -40	構成員、協力企業、協力会社と地元企業の参画形態を記載するようになっていきますので、それぞれの加点に軽重があると思われます。評価点を計算する上での計算方法をお教えてください。	加点審査の内容については回答致しません。
122	様式集	67	3				様式 -40	地元からの雇用人数が記載するようになっていきますが、この場合、地元企業でなくても新規雇用がある場合は加点があると考えてよろしいでしょうか？	地元からの新規雇用を確保するためのものであり、雇用主を限定するものではありません。加点審査の内容については回答致しません。
123	様式集	67	3				様式 -40	地元企業でなくとも、岡崎市内からの雇用者が多い企業に発注の場合も加点対象になるのでしょうか？またそれが認められた場合の評価方法をお教えてください。	地元企業は本市内に本店があることが条件です。加点審査の内容については回答致しません。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
124	様式集	67	3				様式 -40	地元企業でなくとも、岡崎市内からの雇用者が多い企業に発注の場合も加点対象になるのでしょうか？またそれが認められる場合の評価方法をお教えてください。	地元企業は本市内に本店があることが条件です。加点審査の内容については回答しません。
125	様式集	67	3				様式 -40	地元企業でなくとも、法人住民税を支払っている工場、営業所への発注の場合も加点対象になるのでしょうか？またそれが認められる場合の評価方法をお教えてください。	地元企業は本市内に本店があることが条件です。加点審査の内容については回答しません。
126	様式集	67	3				様式 -40	業務に伴って、従業員の居住地、住民票を岡崎市に移した場合、加点対象になるのでしょうか？またそれが認められる場合の評価方法をお教えてください。	地元からの新規雇用が評価対象となります。
127	様式集	67	3				様式 -40	全体の発注予定金額が、最終段階まではっきりしません。そのためこの業務の発注金額もはっきりしませんので、予定価格ベースでの記載でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりですが、提案した内容は遵守してください。
128	様式集	67	3				様式 -40	関心表明に関する書類がもらえない場合、事業者側の希望として記載してもよろしいでしょうか？	ご理解のとおりですが、提案した内容は遵守してください。
129	様式集	67	3				様式 -40	技術提案書の副本にも具体的な会社名まで記載してよろしいでしょうか？	副本には、入札参加者等の名称（企業名）、所在地、企業名を特定・類推できるマーク（社章）等は記載しないで下さい。
130	様式集	67	様式 - 40				その他の評価項目（地域経済への配慮）	「地元企業の事業への参画程度」、「地元からの新規雇用人数」、「地元から調達する資材等の予定金額」について、これらの予定について記載するということに宜しいでしょうか？その場合、確実性を評価するために必要な書類について岡崎市様のお考えがありましたらご教示下さい。	前段については、ご理解のとおりですが、提案した内容は遵守してください。後段については、関心表明書等の書類が考えられます。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
131 様式集	68	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	脱水ケーキの有効利用業務を提案する場合は、15年間の全量受入が前提だと思料いたしますが、各年度の脱水ケーキの全量予測は事業者の提案によるものとの理解でよろしいでしょうか。尚、その場合は、全量予測内容や精度について、評価の対象となるのでしょうか。	前段：ご理解のとおりですが、既設の実績量が基準となりますので、現状と極端に少ない場合や、多い場合には根拠を示してください。 後段：内容及び精度は評価の対象ではありませんが、上記のような場合には、根拠について確認し、有効利用提案に該当するか判断します。
132 様式集	68	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	p.68の記述要領は、「技術提案書」として提出する必要がないページとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおり記載する内容の説明です。
133 様式集	68	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	「脱水ケーキ量は重量(t)で記述してください。」とありますが、この重量(t)は、乾燥重量(ds-t)ベースでしょうか。それとも、湿重量(wet-t)ベースでしょうか。	実際に取り引きする重量を想定しておりますので、脱水ケーキとして有効利用を図る場合の重量です。
134 様式集	68	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	「受入表明書がある場合は受入表明書を添付してください。」とありますが、受入表明書のない有効利用先を自由に記載しても良いとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりですが、確実性の判断が困難となるため、可能な限り添付してください。
135 様式集	68	様式 - 41			脱水ケーキの有効利用計画書	脱水ケーキ量の表記は、乾燥重量(t)でよろしいでしょうか？	実際に取り引きする重量を想定しておりますので、脱水ケーキとして有効利用を図る場合の重量です。
136 様式集	68	様式 - 41			脱水ケーキの有効利用計画書	本様式については、69ページの表に必要事項を記載するとの理解でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
137 様式集	69	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	「脱水ケーキ受入先」に資料番号の欄と「別添資料等の資料番号を記入してください。」とありますが、添付すべき別添資料の内容についてご教示ください。また、p.68の記述要領に「資料には有効利用番号を付けて添付してください。」とあり、資料側に本計画書の有効利用番号が振られるため、の資料番号の欄自体が不要ではないでしょうか。	修正します。
138 様式集	69	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	「有効利用されるまでの運搬経路」に複数の表記番号と運搬先欄がありますが、具体的な記載方法について、ご教示ください。尚、今回は、産廃処理を前提としない有効利用で、積み替え等は発生しないため、複数の運搬先欄は不要ではないでしょうか。	前段：積み替えを想定しています。 後段：提案内容によりますので、複数の運搬先欄を記載できるようにしたものです。

資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項					
139 様式集	69	3			(様式 - 41) 脱水ケーキの有効利用計画書	「有効利用工程」欄がありますが、有効利用の各工程は「(様式 - 43)脱水ケーキ有効利用フロ-図」に記載しますので、本項目は不要ではないでしょうか。また、注記に「(例として有効利用を行わない等)」とありますが、今回有効利用を行わない提案は不可能ではないのでしょうか。	前段：「有効利用工程」とは脱水ケーキの受け入れ先で有効利用する工程を記載してください。 後段：注記は修正します。
140 様式集	70	3			(様式 - 42) 受入表明書	受入表明書に「有効利用番号」を記入する欄がありませんので、記入欄を追加していただけないでしょうか。	修正します。
141 様式集	71	3			(様式 - 43) 脱水ケーキ有効利用フロ-図	脱水ケーキは、貴市からSPCに全量が有償で譲渡されますが、その「買取単価」の提案はどの様式に記載すればよろしいでしょうか。また、単価設定単位(t-ds、t-wet、m ³)など買取単価の設定条件について、ご教示ください。	様式集 -43を修正します。 単価設定について、指定はありません。
142 様式集	71	様式 - 43			脱水ケーキ有効利用フロ-図	「排水処理施設内の脱水ケーキ貯留設備から有効利用するまでの各工程」について、様式 -41の8「脱水ケーキが有効利用されるまでの工程」と同様の内容になるものと思料しますが、それによろしいでしょうか？	本様式では「排水処理施設内の脱水ケーキ貯留設備から有効利用するまでの各工程」について、可能な限り具体的に記載してください。
143 様式集	71	様式 - 44			エネルギー使用計算書	エネルギー使用計算書の作成において、対象となる処理水量、給水量および3箇所の配水池へのそれぞれの送水量等、水量に関する条件をご提示頂けないでしょうか？	処理水量は、計画取水量とし、負荷率を80%として下さい。各配水池への送水量は、上記負荷率を使用して要求水準書P.13表2-7平成23年度1日最大送水量実績値の按分により求めて下さい。
144 様式集	71	様式 - 44			エネルギー使用計算書	エネルギー使用量の算出において、ご指示頂いた水量を平準化して処理および送水するとの考えでよろしいでしょうか？	負荷率を80%として算出して下さい。
145 様式集	72	3			(様式 - 44) エネルギー使用計算書	「Microsoft社製Excel版で作成」とありますが、Excel版のファイルが貴市のホームページからダウンロードできない様式が当様式の他にも複数ありますが、これら全てのファイルについて、貴市のホームページからダウンロードできるようにしていただけないでしょうか。もし一部のみ対応可能な場合は、定型様式による公平な審査が望ましい「(様式 - 62)エネルギー使用計算書」及び「(様式 - 14)損益計画」について、ご検討いただけないでしょうか。	エネルギー使用計算書及び損益計画については、計算書はWord、損益計画については、Excelで作成して下さい。

	資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項					
146	様式集	73	3			様式 - 45	本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
147	様式集	73	3			様式 -45	四半期毎に記載する金額は、支払いベースで記載するのでしょうか。それとも、発生ベースで記載するのでしょうか。	発生ベースで記入して下さい。
148	様式集	73	3			(様式 - 45) 年度別維持管理計画表	「様式 -8分類」の初期表記ですが、整合性の観点より、入札説明書p.5「2(7)本事業の概要」や、要求水準書p.2「1(2)才対象施設及び対象業務」の項目単位に名称やレベル等を合わせて、変更していただけないでしょうか。	-45を修正します。
149	様式集	73	3			(様式 - 45) 年度別維持管理計画表	「区分」「番号」「名称」「工種」について、(様式 - 25)～(様式 - 35)の「各主要施設リスト」の「名称」及び「各項目」を転記するとの理解でよろしいでしょうか。	可能な限り集約して記載して下さい。
150	様式集	73				(様式 -45)	当該様式の1年目を「平成29年度」とすると、15年目は「平成43年度」となり、維持管理期間終了予定の平成45年1月末日に相当する「平成44年度」の記載が漏れてしまいます。16年目も作成すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
151	様式集	86	3			技術提案書(様式)	様式 の形式は、枠の大きさ等も含めてこのままの様式を使うのでしょうか。それとも、こちらで枠の大きさを変更してもよいのでしょうか。	枠の大きさ等は変更してもかまいません。
152	様式集	88	3			様式 -2-	事業スキーム上に登場する企業名は、正本・副本ともにこの様式 -2- に関しては実名記載で宜しいでしょうか。(マスキング等は不要か)	副本には、入札参加者等の名称(企業名)、所在地、企業名を特定・類推できるマーク(社章)等は記載しないで下さい。なお、担当する業種等を記載してください。
153	様式集	88	3			(様式 - 2 -)事業スキーム図	明記はされていませんが、「(様式 - 2 -)事業スキーム図」には、「入札参加者の構成員ではない出資者」を含む、全ての出資者を記載する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
154	様式集	90	様式 - 3			全体マネジメント体制	2 当面のマネジメント担当予定者とは代表企業の監理技術者を指すものとの理解でよろしいでしょうか?	ご質問の内容も一例と考えます。

	資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答	
		頁	項						
155	様式集	92	様式 - 5				セルフモニタリング計画	様式 - 39にもモニタリングについての記載が求められていますが、 - 39は業務内容に対するモニタリングで - 5はSPCの経営に対するモニタリングも含むものとの理解でよろしいでしょうか？	様式 - 39、様式 - 5は修正致しました。
156	様式集	94	3				様式 - 7 - A	金額を千円未満切捨てて記入すると、各枠内記載の数値の合計が、小計欄の数値と合致しなくなる恐れがありますが、ご了解頂けますでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
157	様式集	94	3				様式 - 7 - A	本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
158	様式集	94	3				様式 - 7 - A	本様式には、費用の発生する時期に応じて記載するのと考えてよろしいでしょうか。それとも、実際の支払い時期に応じて記載するのでしょうか。前者の場合は、出来高を記載するのでしょうか。それとも、市から支払われる金額（出来高の10分の9以内）を記載するのでしょうか。	様式 - 7 - A～様式 - 8Dについては、想定される出来高に応じて記載して下さい。
159	様式集	94	3				様式 - 7 - A及びB	様式 - 7 - A及びBの「開業関連費」の一部費目が一致しておりません。Aには「特別目的会社組成費用」「調達金利」「融資手数料」とあり、Bには「契約関連経費」となっております。いずれに合せばよろしいでしょうか。	様式 - 7 - Aに合せて下さい。様式 - 7 - Bは修正致します。
160	様式集	94	3				(様式 - 7 - A)施設整備費見積り	「施設整備費見積り」は、物価変動を除いた、出来高の10分の9以内の額である「サービス対価A」の額を記載すればよろしいでしょうか。	想定される出来高を記入して下さい。
161	様式集	94	3				(様式 - 7 - A)施設整備費見積り	(様式 - 7 - A)の「事業者用作業所」や(様式 - 7 - B)の「事業者用管理棟」について、具体的な内容をご教示ください。	修正します。
162	様式集	94					様式 - 7 - A	(注1)積算根拠欄がありませんが、合計欄の右に作成するというイメージでしょうか。	積算根拠は様式 - 7 - Bに記載して下さい。
163	様式集	94					様式 - 7 - A	記載金額は、税込表示でしょうか。税抜表示でしょうか。	税抜表示です。
164	様式集	95					様式 - 7 - B	本様式については、ページ数に規定はないものとの理解でよろしいでしょうか？その場合、どこまでの明細が必要となるのでしょうか？	前段：ページ数に規程はありません。 後段：一般的にいう明細書までです。

資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
	頁	項						
165	様式集	97	1				各項目の費用については、場外施設も含めた合算値でよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
166	様式集	97	3				「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当該業務に要する費用は、別途費目を追加して計上すればよろしいでしょうか。それとも、「その他」に計上するのでしょうか。その場合は入札金額には含まれないのでしょうか。	様式集を修正致します。
167	様式集	97	3				「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当該業務に必要な設備等の初期費用は、維持管理期間の年額に平準化して計上するのでしょうか。それとも、様式 -7- Aの施設整備費見積りに計上するのでしょうか。	様式 -7- Aの施設整備費見積りに記載して下さい。
168	様式集	97	3				サービス対価Bの対象である「男川浄水場の維持管理費」とサービス対価Dの対象である「場外施設等の維持管理費」は、同じ費目にまとめて計上するのでしょうか。それとも、分けて計上するのでしょうか。また、該当する費目がない場合、費目を追加してもよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
169	様式集	97	3				特別目的会社運営費用は「その他の費用」に計上すればよろしいでしょうか。	特別目的会社運営費用を計上する場合は「その他の費用」に、特別目的会社運営費用がわかるように計上して下さい。
170	様式集	97	3				「場外施設等維持管理業務」の業務内容は、「男川浄水場維持管理業務」と同様に、入札説明書や要求水準書にて、整合性が保たれた状態で詳細項目まで定義されておりますので、見積り表の初期項目を全体的に見直していただけないでしょうか。	様式 -8- Aを修正致します。
171	様式集	97	3				「(注2)初年度の4月～翌年3月の1年間の費用を記入してください。」とありますが、事業開始初年度は2月～3月の2ヶ月間のため、「翌年度の4月～」との理解でよろしいでしょうか。	初年度は2ヶ月分請求してください。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
172	様式集	97	3				(様式 - 8 A) 維持管理業務費見積り	民間事業者控え室等のユーティリティーは事業者負担ですが、公平な審査を行うために、貴市が設定する電気代等の単価を公表し、全ての応募グループが、一律単価による提案となるようにしていただけないでしょうか。	中部電力の従量料金（120kwh以下）の17.05円/kwhとし基本料金は、0として下さい。
173	様式集	97	- 8 A				維持管理業務費用見積り	「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当該業務に要する費用は、別途費目を追加して計上すればよろしいでしょうか。それとも、「その他」に計上するのでしょうか。その場合は入札金額には含まれないのでしょうか。	様式集を修正致します。
174	様式集	97	- 8 A				維持管理業務費用見積り	「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当該業務に必要な設備等の初期費用は、維持管理期間中の年額に平準化して計上するのでしょうか。それとも、様式 -7- Aの施設整備費積算表に計上するのでしょうか。	様式 -7- Aの施設整備費見積りに記載して下さい。
175	様式集	97	- 8 A				維持管理業務費用見積り	当該様式は、サービス対価B及びDの内訳と理解してよろしいでしょうか。その場合、サービス対価Bの対象である「男川浄水場の維持管理費」とサービス対価Dの対象である「場外施設の維持管理費」は、同じ費目にまとめて計上するのでしょうか。それとも、分けて計上するのでしょうか。また、該当する費目がない場合、費目を追加してもよろしいでしょうか。	前段のご理解のとおりです。
176	様式集	97					様式 -8 A	記載金額は、税込表示でしょうか。税抜表示でしょうか。	税抜表示です。
177	様式集	98	様式 - 8-B				維持管理業務費積算表	本様式については、ページ数に規定はないものの理解でよろしいでしょうか？その場合、どこまでの明細が必要となるのでしょうか？	ページ数に規定はありません。一般的な明細書レベルを想定していますが、可能な限り詳細について記載してください
178	様式集	99	1				様式 -8B	最終年度が「15年目」と記載されていますが、16年目の誤りという理解でよろしいでしょうか。「平成29年度」を「1年目」とした場合、記載がずれることとなります。	ご理解のとおりです。

	資料名	該当箇所				タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項					
179	様式集	99	3			様式 - 8 C	本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
180	様式集	99	3			様式 - 8 A	要求水準書(案)に対する質問回答NO.759によると「パンフレット等の作成費用はイニシャルコストとして考えている」とのことでしたが、当該作成費用は、「施設見学対応協力業務費」として事業期間で平準化した金額を年額に計上するのでしょうか。	パンフレット等の作成費用は施設整備費に含めて下さい。
181	様式集	99	3			(様式 - 8 C) 修繕業務費見積り	「(注4)入札説明書別添資料5「事業契約書(案)」に該当する費用」とありますが、この注記の意味合いについて、ご教示ください。	(注)4は、削除致します。
182	様式集	99				(様式 -8C) 修繕業務費見積り	当該見積の平成44年度は、16年目とと思われます。16年目と修正してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
183	様式集	100	様式 - 8-D			修繕業務費積算表	本様式については、ページ数に規定はないものとの理解でよろしいでしょうか?その場合、どこまでの明細が必要となるのでしょうか?	ページ数に規定はありません。一般的な明細書レベルを想定していますが、可能な限り詳細について記載してください
184	様式集	101	3			(様式 - 9) 年度別サービスの対価支払予定表	年度の単位が四半期別になっていますが、サービス対価Aの支払いは年度末1回のため、設計・工事期間中は年度別の表で良いとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
185	様式集	101				様式 -9	整備業務工程を短縮した場合、維持管理業務開始が早まりますが、維持管理におけるサービス対価B、C、Dの支払いも業務開始にあわせ早まると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
186	様式集	102	3			様式 -10	借入先(融資者)の名称は、正本・副本ともに実名記載しても宜しいのでしょうか。	副本には、会社の名称(企業名)、所在地、企業名を特定・類推できるマーク(社章)等は記載しないで下さい。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
187	様式集	103	3				様式 -11	融資者からの関心表明書を添付する場合、正本・副本ともに融資者の名前は実名記載しても宜しいのでしょうか。	副本には、会社の名称（企業名）、所在地、企業名を特定・類推できるマーク（社章）等は記載しないで下さい。
188	様式集	104	3				様式 - 12	本様式は、外部借入金を予定しない場合は、所定の表には数値等を記入せず、空白で提出すればよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
189	様式集	104	3				様式 -12	単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四捨五入や切り捨て等、長期収支計画等の数値と合致するように、事業者の判断で作成して宜しいでしょうか。	千円未満の記載のない様式は、千円単位で整合を確認します。
190	様式集	104	3				様式 -12	外部借入金が無い場合は、提出不要と考えて宜しいでしょうか。	様式集を修正致します。
191	様式集	104	3				(様式 - 12) 借入金返済計画等	「資金管理に関する考え方を記載してください」とありますが、定型書式のため「考え方」を記載する箇所がありませんので、表を作成することが考え方を示すことになるとの理解でよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
192	様式集	104	様式 - 12				借入金返済計画等	「外部借入金を計画している場合のみ」とありますが、外部借入金を計画していない場合、本様式は除外してもよろしいでしょうか？	様式集を修正致します。
193	様式集	104					借入金返済計画等	借入金が無い場合は、様式 -12は提出する必要がないと考えてよろしいのでしょうか。	様式集を修正致します。
194	様式集	105	3				様式 -13-	収入内の「余裕金運用益」が意味するものをお示し下さい。	預貯金等の資産の運用益収入です。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
195	様式集	105	3				様式 -13-	資金需要中の「初期投資」と「設備投資」の違いをお示し下さい。	施設引渡時までに投資するものを初期投資に、施設引渡後に投資するものを設備投資として記入して下さい。
196	様式集	105	3				様式 -13	単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四捨五入や切り捨て等、事業者の判断で作成して宜しいでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
197	様式集	105	3				様式 - 13 -	消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載するようご指示されておりますが、資金計画において、仮払い消費税や消費税還付については、考慮しなくても構わないでしょうか。考慮すべき場合は、今後入札までの間に消費税率が引き上げが決定した場合の計算方法について、ご指示願います。	前段のご理解のとおりです。
198	様式集	105	3				様式 - 13 -	「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、脱水ケーキの売却収入は、サービス対価収入とは別に営業収入として売上計上し、脱水ケーキの譲渡を受けるため市にお支払いする費用は、営業費用に計上するのでしょうか。それとも、当該業務に係わる収支は、営業外損益として扱うのでしょうか。	前段の方法で計上されると考えます。
199	様式集	105	3				(様式 - 13 -)長期収支計画	用紙はA3版の複数ページでも可能でしょうか。	可能です。
200	様式集	106	3				(様式 - 13 -)長期収支計画	「初年度の金額」とありますが、年度とは「4月から翌年3月まで」との理解でよろしいでしょうか。もしその場合、維持管理開始が4月以外の可能性が高いため、維持管理期間中に最初に到来する「4月から翌年3月まで」が、初年度との理解でよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
201	様式集	107	3				様式 - 14	損益計算書は、発生主義で作成すればよろしいでしょうか。この場合、売上(サービス対価A)は、当該年度の想定出来高を計上するのでしょうか。それとも市からの対価支払想定額(出来高の10分の9)を計上するのでしょうか。	損益計算書は発生主義で作成してください。対価が未収のものは未収部分がわかるように計上してください。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
202	様式集	107	3				様式 - 14	(注2)の「社外流出額」とは具体的に何を指すのでしょうか。	配当金等が考えられます。
203	様式集	107	3				様式 -14	損益計算は、長期収支計画のP/L(損益計算書)で代える事は可能でしょうか。その他、標記が必要な項目等があれば、具体的にお示し頂けませんでしょうか。	可能です。なお、売上高、売上原価、売上総利益、販売費・一般管理費、営業利益、営業外利益、営業外費用、経常利益、当期利益については記載して下さい。
204	様式集	107	3				(様式 - 14) 損益計画	用紙はA3版の複数ページでも可能でしょうか。	可能です。
205	様式集	107	-14				損益計画	「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、脱水ケーキの売却収入は、サービス対価収入とは別に営業収入として売上計上し、脱水ケーキの譲渡を受けるため市にお支払いする費用は、営業費用に計上するのでしょうか。それとも、当該業務に係わる収支は、営業外損益として扱うのでしょうか。	前段の方法で計上されると考えます。
206	様式集	107	様式 - 14				損益計画	「社外流出額」とは、配当、支払い、借入金返済のこととの理解でよろしいでしょうか？	配当金が該当します。
207	様式集	107					様式 -14	損益計算書の見込みに関して、様式 -13- 記載の収支計画欄の部分がそのものと思われそうですが、当該様式を提出する必要性について、ご教示願います。	損益計算書は収支計画よりも細かい内容での記載を求めています。
208	様式集	109	3				(様式 - 16) リスク対応計画	(注2)の「本事業の実施方針別紙2のリスク分担表」とは、「本事業の実施方針p.19の【リスクと責任分担表】」との理解でよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
209	様式集	109	様式 - 16				リスク対応計画	様式 -38にもリスク対応についての記載が求められていますが、-38は建設や維持管理業務を実施する上でのリスク対応についての記載、-16はSPCの経営に関するリスクも含むものとの理解でよろしいでしょうか？	様式集を修正します。
210	様式集	101(73)	3				様式 -9(及び-45)	単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四捨五入や切り捨て等、総計欄の合計金額が様式 -2と合致するように、事業者の判断で作成して宜しいでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

	資料名	該当箇所					タイトル	様式集の質問	回答
		頁	項						
211	様式集	73 ~ 75	3				様式 - 45	単位が千円となっておりますが、百円以下の数値は四捨五入や切り捨て等、事業者の判断で作成して宜しいでしょうか。また、金額は税抜表示で宜しいでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
212	様式集	94 97 99 101 102 104 105	1				金額の記載	当初記載されていた「千円未満切捨て」との記載が削除されましたが、変わらず金額は、「千円未満切捨て」との理解でよろしいでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
213	様式集	97 (99)	3				様式 -8A (及び8C)	金額を千円未満切捨てで記入すると、各枠内記載の数値の合計が、小計欄の数値と合致しなくなる恐れがありますが、ご了解頂けますでしょうか。また、金額は税抜表示で宜しいでしょうか。	千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
214	様式集	HP					HP雛形のデータ「様式集/3-10、3-64、4-7-1A (EXCLE: 49.5KB)」	様式 -10は -7、様式 -64は -8 (表右上の標記含む) の誤りという理解でよろしいでしょうか。	様式集を修正致します。
215	様式集						鳥瞰図、立面図	鳥瞰図や立面図については、記載するかしないかの判断は、事業者側の判断でよろしいでしょうか。また、記載する場合には、鳥瞰図、立面図のカット数は事業者側の提案でよろしいでしょうか。	前段：提案書別添資料を参照して下さい。 後段：同上の規定に従って下さい。