

非常警報器具及び設備点検票						
名称	販売店			防火管理者		
所在	岡崎市 町字 1番地2			立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ <del>年 月 日</del>			
点検者	氏名		点検者所属会社	社名		TEL
				販売店		0564- -
		住所			岡崎市 町字 1番地2	
点検設備名	操作部・複合装置	製造者名		増幅器	製造者名	
		型式等			型式等	
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
非常電源 (内蔵型)	外形	表示				
	端子	電圧	V			
	切替	装置				
	充電	装置				
	結線	接続				
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況				
		外形	表示			
		機能				
	操作部・複合装置	外形	表示			
		電圧計		V		
		スイッチ類				
		ヒューズ類		A		
	ベル・サイレン	継電器				
		表示灯				
		結線	接続			
		接地				
		予備品等				
	ベル・サイレン	外形	状態			
		取付	音圧等			
鳴動		方式	一斉区分相互再鳴動			
表示灯						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 備 等	起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		押 し ボ タ ン 等					
		発 信 機 ・ 非 常 電 話					
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動					
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		電 圧 計		V			
		ス イ ッ チ 類					
		保 護 板					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		継 電 器					
		計 器 類					
		表 示 灯					
		結 線 接 続					
		接 地					
		回 路 選 択					
		2 以 上 の 操 作 部 等					
		遠 隔 操 作 器 の 連 動					
		非 常 用 放 送 切 替					
		地 震 動 予 報 等 に 係 る 放 送 切 替					
	回 路 短 絡						
	音 声 警 報 音						
	火 災 音 信 号						
	マ イ ク ロ ホ ン						
	予 備 品 等						
ス ピ ー カ ー	外 形						
	取 付 状 態						
	音 圧 等						
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動					
	音 量 調 整 器						
表 示 灯							
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	機 能			⊗	備考に記載	備考に記載	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧								
総 合 作 動								
備 考	設置場所：店舗カウンター上 不良内容：十分な音量が出ていなかった。 措置内容：非常警報器具本体を交換した。							
	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。