

アプリで点検可能な設備は、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限ります。

別記様式第33

(その1)

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票						
名称	ホーム			防火管理者		
所在	岡崎市 町字 1番地4			立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名	TEL 0564- -		
			住所	岡崎市 町字 1番地4		
製造者名 株式会社						
型式名 感第 - 号						
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
予備電源 (内蔵型) ・非常電源	外形表示					
	端子電圧	V				
	切替装置					
	充電装置					
	結線接続					
受信機 ・ 中継器	周囲の状況					
	外形表示					
	警戒区域の表示装置					
	電圧計		V			
	スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	結線接続					
	接地					
	附属装置					
	火災表示等	蓄積式				
		アナログ式				
二信号式						
その他						
注意表示						
回路導通						
設定表示温度等						
感知器作動等の表示						
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		⊗	別添に記載	別添に記載	
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分				
		感 知 区 域				
		適 応 性				
		機 能 障 害				
	熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ			
		煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ		
		炎 感 知 器	赤外線 紫外線			
		多信号感知器・複合式感知器				
	発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器				
周 囲 の 状 況						
外 形						
表 示						
押しボタン・送受話器						
音 響 装 置	表 示 灯					
	外 形					
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
蓄 積 機 能	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動				
二 信 号 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 7 票中 印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能	連動型感知器 5 台							
無線機能	無線式感知器 5 台							
総合点検								
同時作動								
煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	炎感知器用作動試験器							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中 の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

（参考）

感知器	種別	部屋名称	電池交換時期	外形	警戒状況	鳴動機能	連動機能	無線機能	備考
1	煙式2種	事務室（親機）	2020年5月						
2	煙式2種	101号室	2020年5月						
3	煙式2種	102号室	2020年5月	⊗					ひび割れ 取替済
4	煙式2種	103号室	2020年5月						
5	煙式2種	104号室	2020年5月	⊗					ひび割れ 取替済
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

感知器が20個以上の場合は、感知器 を連番とし同様の表を追加すること。