

添付資料 9

水道水 年報

平成21年度

男川水源 乙川表流水（月報）

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01	最 高			最 低	平 均
大気		水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温					
気温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃					
水質		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃					
大腸菌	個/100ml	100以下	3400	3400	3700	2900	3400	1200	930	4500	1400	870	2200	440	4500	440	2362	
	検出されたいと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-	-	
	カドミウム	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水質	mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水質	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
水質	mg/l	10以下	0.85	0.98	0.91	0.79	0.73	0.70	0.92	0.82	0.97	1.15	1.28	1.02	1.28	0.70	0.92	
	水質	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	水質	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
水質	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	水質	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	水質	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
水質	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水質	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水質	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水質	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水質	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水質	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水質	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水質	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	水質	mg/l	0.2以下	0.16	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.20	0.02	0.02	0.09	
	水質	mg/l	0.3以下	0.07	0.15	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03	0.04	0.11	0.15	0.03	0.09	
水質	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	水質	mg/l	200以下	5.1	6.2	7.6	8.1	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	4.3	6.6	6.6	
	水質	mg/l	0.05以下	0.024	0.031	0.023	0.024	0.027	0.033	0.029	0.015	0.025	0.014	0.015	0.040	0.040	0.025	
水質	mg/l	200以下	8.2	5.2	5.6	5.6	6.0	7.7	7.0	7.4	6.1	8.7	10.6	4.9	10.6	4.9	6.9	
	水質	mg/l	300以下	18.6	20.1	24.4	24.4	24.7	24.7	24.7	23.9	23.9	14.7	14.7	24.7	14.7	21.0	
	水質	mg/l	50以下	38	71	87	95	95	95	95	95	95	95	95	38	74	74	
水質	mg/l	0.02以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	水質	mg/l	0.00001以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	水質	mg/l	0.00001以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
水質	mg/l	0.02以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	水質	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	水質	mg/l	0.005以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
水質	mg/l	3以下	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.6	1.1	1.0	1.1	1.3	1.6	0.8	1.1	1.1	
	水質	mg/l	5.8以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
	水質	mg/l	5.8以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
水質	mg/l	異常でないこと	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	
	水質	mg/l	2以下	1.1	2.7	2.3	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	2.3	0.5	1.3	
	水質	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
水質	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	水質	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水質	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
水質	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	水質	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	水質	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
水質	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

男川水源 乙川表流水（月報）

採取年月日		2009/04/13		2009/05/11		2009/06/01		2009/07/13		2009/08/17		2009/09/07		2009/10/05		2009/11/09		2009/12/01		2010/01/12		2010/02/01		2010/03/01				最高	最低	平均		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温		15.0	22.0	19.0	29.0	25.0	29.0	19.0	15.0	8.0	6.0	5.0	7.0																29.0	5.0	16.6	
水温		16.0	17.0	17.0	25.0	24.0	25.0	24.0	14.0	11.0	5.0	6.0	9.0																25.0	5.0	15.8	
無機物	チウラム	mg/l	0.0024	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	チオベンカルブ	mg/l	0.0024	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,3-ジクロロプロペン(D-0)	mg/l	0.0024	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
有機物	イソキサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
農薬	クロロタロニル(TPN)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	クロピリダート	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ジクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
重金属	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.00012	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	(NP)ーアミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
その他	ベンタジン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-					<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	ナキド	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
その他	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-					<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-					<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
	クロロピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
その他	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トリリジソール(12022-0)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
その他	キョウダ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
その他	ベンシタリン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタキシル	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	メクロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	メジウム	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
その他	ジチオピリ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-																					

添付資料 9

水道水 年報

平成21年度

大平水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01				最 高	最 低	平 均		
大 体		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
気温		℃	14.0	22.0	18.0	29.0	25.0	29.0	20.0	15.0	8.0	6.0	6.0	7.0				29.0	6.0	16.6	
水温		℃	15.0	17.0	17.0	24.0	24.0	25.0	20.0	15.0	11.0	6.0	6.0	9.0				25.0	5.0	15.7	
総窒素		mg/l	2800	1100	3800	2200	4200	1200	680	1500	1700	750	1000	700				4200	680	1788	
大腸菌		個/100ml	検出されないこと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)				-	-	-		
カドミウム		mg/l	0.003以下	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀		mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
銅		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム		mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
ジアン		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	10以下	0.70	0.90	0.79	0.71	0.64	0.57	0.83	0.66	0.92	1.00	0.88				1.00	0.57	0.78	
リン酸		mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08		
ホウ素		mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02		
四塩化炭素		mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン		mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン		mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004		
シクロロメタン		mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン		mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003		
ベンゼン		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
亜硫酸		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
クロロ酢酸		mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
クロロホルム		mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ジクロロ酢酸		mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ジクロロモノクロメタン		mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
亜硫酸		mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
除トリハロメタン		mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
トリクロロ酢酸		mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ブロモジクロロメタン		mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ブロモホルム		mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ホルムアルデヒド		mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
亜鉛		mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
アルミニウム		mg/l	0.2以下	-	0.15	-	0.06	-	0.05	-	0.04	-	0.20				0.20	0.02	0.09		
鉄		mg/l	0.3以下	0.07	0.13	0.14	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.04	0.04	0.11				0.14	0.04	0.09	
銅		mg/l	0.01以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
ナトリウム		mg/l	200以下	5.1	-	5.9	-	7.4	-	7.8	-	8.4	-	4.3				8.4	4.3	6.5	
マンガン		mg/l	0.05以下	0.022	0.027	0.022	0.024	0.029	0.033	0.026	0.021	0.013	0.010	0.016				0.033	0.010	0.022	
塩化物イオン		mg/l	200以下	7.9	4.0	5.3	5.2	5.7	7.4	6.7	7.1	5.7	8.3	10.1	5.8				10.1	4.0	6.6
加力・加・加力硬度		mg/l	300以下	18.2	-	18.2	-	21.8	-	21.9	-	21.6	12.8	-				21.9	12.8	19.1	
総硬度(℃)		度	50以下	64	-	71	-	81	-	95	-	99	50	-				99	50	77	
塩イオン界面活性剤		mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				0.000002	<0.000001	<0.000001	
メチルシロリンネオール		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				0.000001	<0.000001	<0.000001	
臭イオン界面活性剤		mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類		mg/l	0.005以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(TOC)		mg/l	3以下	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	1.2	1.6	1.1	1.0	1.3	1.4				1.6	0.8	1.1	
pH			5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9				6.9	6.8	6.9	
味			異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
色度		度	異常でないこと	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美	川澤美				-	-	-	
透明度		度	5以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3				7	2	4	
アンチモン		mg/l	0.015以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
ウラン		mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ニッケル		mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		
亜硝酸性窒素		mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.011	-	-				<0.011	<0.005	<0.005		
1,4-ジオキサン		mg/l	0.004以下	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004		
トルエン		mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02		
ブタジエンジエチルヘキシル		mg/l	0.1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
二塩化炭素		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
四塩化炭素		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ジクロロアセトニトリル		mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
ジクロロエチル		mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
残留塩素		mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
マンガン (g, Mg)		mg/l	10以下100以下	18.2	-	18.2	-	21.8	-	21.9	-	21.6	12.8	-				21.9	12.8	19.1	
マンガン		mg/l	0.01以下	0.022	0.027	0.022	0.024	0.029	0.033	0.026	0.021	0.013	0.010	0.016				0.033	0.010	0.022	
硫酸根		mg/l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3以下	-	<0.03	-	<0.03	-	<0.03	-	<0.03	-	<0.03				<0.03	<0.03	<0.03		
メチルエチルエーテル (MEE)		mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		
有機物 (MnO4)		mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
硫酸根 (TON)		mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
残留塩素		mg/l	30以下200以下	64	-	71	-	81	-	95	-	99	50	-				99	50	77	
硬度		度	1以下	1.0	2.4	2.2	1.0	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.4	0.6	2.3				2.4	0.4	1.2
pH			7.5以下	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9				6.9	6.8	6.9	
ラングリア指数		mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
総硬度(℃)		度/m.l	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	0.15	-	0.06	-	0.05	-	0.04	-	0.20	0.09				0.20	0.02	0.09	
アンモニウム 残留塩素		mg/l	0.04	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.05	<0.01	0.04	0.04	0.07	0.02				0.07	<0.01	0.03	
電気伝導率		μS/cm	88.3	69.5	79.9	80.4	78.0	97.4	96.2	96.9	86.5	96.6	95.6	60.7				97.4	60.7	85.5	
				</																	

大平水源地 乙川表流水(月報)

採取年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01				最 高	最 低	平 均
大 体		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気 温		℃	14.0	22.0	18.0	29.0	25.0	29.0	20.0	15.0	8.0	6.0	7.0				29.0	6.0	16.6
水 温		℃	15.0	17.0	17.0	24.0	24.0	25.0	20.0	15.0	11.0	5.0	6.0				25.0	5.0	15.7
管 内 自 来 水	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	エチルベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	クロタロニル(TPM)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	クロピリダート	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ジクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	(NP)アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	イプロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	BN	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002		
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	ナキド	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003		
	クロルピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ヒリタラニチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トリリジソール(12767-0)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	キョウチクト	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	メタチオニル	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	メクロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	カジュラム	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ジチオピル	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	フルフロニル	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ヒリチカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ベンシリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ペンタフルリン(ハ 202 フ)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ペンタメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	カルハリル(NAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	メチルイソホス(12 フタ22, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
クロロピリダート	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
メフエキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
メルチオクカルブ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
イソフルカルブ(WIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
チオアネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
デメルクロール	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
メチルチオン(MNIP)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
カルハリル	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-											

大西水源 乙川伏流水(月報)

検査年月日		2009/04/13												2009/05/11												2009/06/01												2009/07/13												2009/08/17												2009/09/07												2009/10/05												2009/11/09												2009/12/01												2010/01/12												2010/02/01												2010/03/01															最高	最低	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
大気		気温		℃		15.0		21.0		20.0		29.0		27.0		28.0		20.0		14.0		8.0		6.0		6.0		8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</	

大西水源 乙川伏流水(月報)

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01				最 高	最 低	平 均
大気		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温		15.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	6.0	8.0				29.0	6.0	16.8
水温		15.0	17.0	19.0	23.0	25.0	25.0	22.0	17.0	14.0	5.0	9.0	11.0				25.0	5.0	16.8
管 内 自 来 水 質 検 査 目 録	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-0)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソキサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロタロニル(TPN)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プロピサート	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ格	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-				<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-				<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナキソ	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-				<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-				<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロルピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロホス(TEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリリジソール(1202P-0)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	キョウチ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタキシル	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メクロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カジュラム	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジチオピリ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルロハス	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリチオカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベシスリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタフルリン(ハ202-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	カルハリル(NAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリイタシホス(12-7122, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
管 外 自 来 水 質 検 査 目 録	クロロピリダート	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ブサライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メフエキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メルクチグカルブ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソフルカルブ(WIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	チオアネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	デールクロール	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチタチオン(MNIP)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カルハリル	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロモブチド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリネート	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プロシミドン	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロピリ	mg/l	0.00912	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	グッドラック	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	タラホソ	mg/l	0.0812	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-				<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロニル(BBN)	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジメトエート	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ジメトエート	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロニル(CMU)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
エンドスルファラン	mg/l	0.0112	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-				<0.			

男川浄水場 浄水池

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01				最 高	最 低	平 均	
大 体		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
気 温		℃	15.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0				29.0	6.0	16.8	
水 温		℃	17.0	19.0	20.0	25.0	26.0	24.0	21.0	16.0	13.0	6.0	7.0	12.0				26.0	6.0	17.2
総硬度		度	100以下																	
大腸菌		個/100ml	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				-	-	-	
カドミウム		mg/l	0.0003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水 銀		mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
セレン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
銅		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
ジアン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	10以下	0.84	0.91	0.90	0.77	0.73	0.74	1.19	0.84	1.31	1.27	1.01				<0.001	<0.001	<0.001
リン酸		mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	
ホウ素		mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
四塩化炭素		mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン		mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
シクロロメタン		mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	
ベンゼン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
亜硫酸		mg/l	0.6以下	0.07	0.07	0.15	0.09	0.15	0.09	0.06	0.36						<0.06	<0.06	0.07	
クロロ酢酸		mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム		mg/l	0.06以下	0.007	0.010	0.010	0.010	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003				0.010	0.002	0.006	
ジクロロ酢酸		mg/l	0.04以下	<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				0.004	<0.004	<0.004	
ジクロロモノクロロメタン		mg/l	0.1以下	<0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				0.004	<0.001	0.002	
塩素酸		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
ジトリハロメタン		mg/l	0.1以下	0.015	0.022	0.022	0.022	0.010	0.004	0.004	0.006						0.022	0.004	0.013	
トリクロロ酢酸		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
ブロモシクロロメタン		mg/l	0.03以下	0.006	0.008	0.008	0.008	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.008	0.002	0.005	
トリオキソム		mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	
亜鉛		mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				0.02	<0.02	<0.02	
鉄		mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム		mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
マンガン		mg/l	200以下	8.9	8.5	8.5	10.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8				10.8	8.0	9.5	
カルシウム		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.011	<0.005	<0.005	
塩化物イオン		mg/l	200以下	10.4	6.7	9.2	8.4	9.2	11.0	10.9	8.2	11.0	14.4	8.3				14.4	6.7	9.8
加力・初・お丸硬度		mg/l	300以下	21.1	21.1	22.7	25.1	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8	26.0				26.9	16.0	23.0	
酸素消費性		mg/l	50以下	9	9	70	70	82	95	95	95	95	95				95	77	77	
酸素消費性		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオミン		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				0.000005	<0.000001	<0.000001
メチルシロリンネオール		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
臭素消費性		mg/l	0.02以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
臭素消費性		mg/l	0.05以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物 (TOC)		mg/l	3以下	0.5	0.6	0.9	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7				0.9	0.5	0.7
pH		度	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8				6.9	6.7	6.8
臭		度	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無				-	-	-
色		度	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無				-	-	-
濁度		度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン		mg/l	0.015以下	<0.001					<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ウラン		mg/l	0.002以下	<0.0002					<0.0002			<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル		mg/l	0.01以下	<0.001					<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素		mg/l	0.05以下	<0.005					<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン		mg/l	0.004以下	<0.0004					<0.0004			<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン		mg/l	0.2以下	<0.02					<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l	0.1以下																	
塩素酸		mg/l	0.6以下																	

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01			最 高	最 低	平 均
大気																		
気温		℃	15.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0			29.0	6.0	16.8
水温		℃	7.0	7.0	19.0	20.0	25.0	26.0	24.0	21.0	16.0	13.0	6.0	12.0		26.0	6.0	17.2
化学物質	チウラム	mg/L	0.0024	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(AI)	mg/L	0.0032	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/L	0.0024	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0024	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	イソキサチオン	mg/L	0.0082	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジノス	mg/L	0.0052	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0032	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/L	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
重金属	クロムタロニール(TPN)	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロムタロニール	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロムタロニール	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロムタロニール	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物	ジクロロホルム(DOVP)	mg/L	0.0082	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノールカルブ(BPMC)	mg/L	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00012	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00012	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	クロロベンゾス(1BP)	mg/L	0.0082	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BPM	mg/L	0.0042	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンタゾン	mg/L	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/L	0.0052	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
その他	ナフ	mg/L	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/L	0.0062	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カセフェート	mg/L	0.082	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニル	mg/L	0.0012	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-			<0.0003	<0.0003	<0.0003
その他	クロロリボス	mg/L	0.0032	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロ(DEF)	mg/L	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラント	mg/L	0.0022	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イソシロシ	mg/L	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
その他	トリシロシ(12767-2)	mg/L	0.0042	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシナ	mg/L	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	キヤナ	mg/L	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネ	mg/L	0.052	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
その他	トリクロロメチル	mg/L	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトナール	mg/L	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンシタリン	mg/L	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	タラント	mg/L	0.052	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
その他	メタロール	mg/L	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロール	mg/L	0.0092	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタロ																	

水道水 年報

男川水源 乙川表流水 (月報)

- 60 -

検査年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15				最高	最低	平均
大気		時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間	時間						
気温		16.0	16.0	22.0	26.0	29.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	4.0	11.0				29.0	0.0	16.1
湿度		77.0	76.0	71.0	72.0	75.0	78.0	71.0	77.0	10.0	4.0	6.0	10.0				78.0	4.0	16.4
気圧		1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9	1012.9				1012.9	1012.9	1012.9
風速		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
風向		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
チタニウム	mg/L	0.0002	<0.0002					0.0002	<0.0002	0.0002							0.0002	<0.0002	0.0002
チタニウム(A1)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
チタニウム(B)	mg/L	0.0002	<0.0002					0.0002	<0.0002	0.0002							0.0002	<0.0002	0.0002
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001	0.0001							0.0001	<0.0001	0.0001
1,2-ジクロロベンゼン(D)	mg/L	0.0002	<0.0001					0.0001	<0.0001										

大平水源地 乙川表流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15				最 高	最 低	平 均	
大 体	水温	℃	16.0	16.0	22.0	25.0	28.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	5.0	10.0			28.0	0.0	15.9	
	水温	℃	17.0	16.0	21.0	21.0	28.0	21.0	17.0	10.0	4.0	6.0	10.0				28.0	4.0	16.3	
採 水	採水深度	個/m	100以下	2500	3100	3800	13000	2400	1200	260	4200	830	680	900	670		13000	260	2795	
	採水深度	個/m	100以下	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)				-	-	-	
大 体	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
大 体	砒素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	0.67	0.70	0.64	0.56	0.71	0.47	0.68	0.88	0.79	0.87	0.80	0.78			0.88	0.47	0.71
	アンモニア	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	
大 体	ホルム	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
大 体	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	ジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
大 体	シクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	亜硝酸	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			<0.001	<0.001	<0.001	
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
大 体	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
大 体	トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	塩素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
大 体	トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
大 体	ブロモシクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
大 体	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	亜硝酸	mg/l	1以下	-	<0.01	-	0.02	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01			0.02	<0.01	<0.01	
大 体	アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	0.29	-	2.29	-	0.06	-	0.20	-	0.07	0.09			2.29	0.06	0.50	
	鉄	mg/l	0.3以下	0.09	0.14	0.11	0.87	0.08	0.15	0.10	0.13	0.06	0.08	0.11			0.87	0.06	0.17	
大 体	マンガン	mg/l	1以下	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	mg/l	200以下	5.4	3.1	3.1	6.9	6.9	6.7	6.7	8.5	6.0	8.5	3.1	5.8		8.5	3.1	5.8	
大 体	カルシウム	mg/l	0.05以下	0.026	0.041	0.028	0.043	0.025	0.045	0.026	0.020	0.015	0.012	0.011	0.039		0.045	0.011	0.028	
	塩化物イオン	mg/l	200以下	7.0	5.5	7.2	2.9	5.7	7.1	4.0	6.6	8.2	9.3	5.6			9.3	2.9	6.3	
大 体	加力・加・加力・加力	mg/l	300以下	18.2	11.5	11.5	19.7	6.3	16.1	6.6	20.8	19.6	19.6	11.5	17.2		20.8	11.5	17.2	
	硝酸性窒素	mg/l	50以下	53	71	89	69	89	69	74	89	74	89	49	68		89	49	68	
大 体	硝酸性窒素	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	ジェオミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001			0.000002	<0.000001	<0.000001	
大 体	メチルシロキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	メチルシロキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
大 体	メチルシロキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	メチルシロキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
大 体	有機物 (TOC)	mg/l	0.005以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アンモニア	mg/l	0.005以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
大 体	硝酸性窒素 (NO3-N)	mg/l	3以下	1.3	1.6	1.9	2.9	1.1	1.2	1.1	1.5	1.1	0.9	1.1	0.9		2.9	0.9	1.4	
	pH		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9			6.9	6.8	6.9	
大 体	臭気	度	異常でないこと	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭	川源臭			-	-	-	
	臭気	度	5以下	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			25	3	6	
大 体	濁度	度	1.0	2.6	1.3	30.0	1.3	1.1	1.2	2.9	0.5	1.2	1.2			30.0	0.5	3.8		
	アンチモン	mg/l	0.015以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	ウラン	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ニッケル	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
大 体	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.004以下	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	
大 体	トルエン	mg/l	0.2以下	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	
	ブタジエン	mg/l	0.1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01						

大平水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15				最 高	最 低	平 均	
大平		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	曇雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨							
気温		℃	16.0	16.0	22.0	25.0	28.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	5.0	10.0				28.0	0.0	15.9
水温		℃	17.0	16.0	21.0	21.0	25.0	28.0	21.0	17.0	10.0	4.0	6.0	10.0				28.0	4.0	16.3
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
物理	イソキサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ダイアジリン	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	シクロホルム(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	(NP)アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機	ベンゼン	mg/l	0.212	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			
	カルボナール	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
	ナフ	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	<0.0008	—	—	—	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			
	イソフェンホス	mg/l	0.00112	<0.00003	—	—	—	<0.00003	—	<0.00003	—	—	—	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			
	クロロリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリクロロホス(MEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
無機	トリタラタラチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	イソジチオン	mg/l	0.312	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トリリジチオール(12767-0)	mg/l	0.00412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	オキシチン	mg/l	0.0412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
無機	キョウチタン	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロロネフ	mg/l	0.0512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	ベンゼンチン	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタチン	mg/l	0.0412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	メタニル	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタニル	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	ジチオニル	mg/l	0.00912	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルフルフル(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルフルフル	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	トリチンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
無機	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンズリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンズリド(12022-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンゼンメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	メタロップ(MCP)	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	メタリウムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	カルハリル(MAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
無機	カルハリルホス(12022-2, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリロキロン	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	メタキセット	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	&																

大西水源 乙川伏流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15				最 高	最 低	平 均	
天候		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨							
気温		℃	16.0	18.0	23.0	26.0	30.0	29.0	20.0	19.0	8.0	0.0	6.0	12.0				30.0	0.0	17.3
水温		℃	14.0	17.0	20.0	22.0	24.0	27.0	21.0	20.0	15.0	6.0	10.0	11.0				27.0	6.0	17.3
水質検査項目	総硬度	mg/l	100以下															74	74	10
	カルシウム	mg/l	0.003以下															<0.0003	<0.0003	<0.0003
	マグネシウム	mg/l	0.0005以下															<0.0005	<0.0005	<0.0005
	クロローム	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	鉄	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	マンガン	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	銅	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下															<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	0.46	1.18	1.31	0.91	1.21	1.24	1.20	1.64	1.41	1.88	1.84	1.88			84	0.46	1.31
	アンモニア	mg/l	0.8以下															<0.08	<0.08	<0.08
	ホルムアル	mg/l	1以下															<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下															<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下															<0.005	<0.005	<0.005
	ジメチルジクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン	mg/l	0.04以下															<0.004	<0.004	<0.004
	シクロロメタン	mg/l	0.02以下															<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下															<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001
	塩素族	mg/l	0.6以下															<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下																	
	クロロホルム	mg/l	0.06以下																	
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下																	
	トリクロロメタン	mg/l	0.1以下																	
	塩素族	mg/l	0.01以下																	
	トリハロメタン	mg/l	0.1以下																	
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下																	
	ブロモシクロロメタン	mg/l	0.03以下																	
	ブロモホルム	mg/l	0.09以下																	
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下																	
	亜硝酸	mg/l	1以下															0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下															<0.02	<0.02	<0.02
	塩素	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下															8.4	0.01	8.4
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/l	200以下	4.1	6.0	8.5	4.2	6.7	8.8	7.6	5.6	7.6	9.8	11.8	8.1			11.8	4.1	7.4
	加力・加力・加力・加力	mg/l	300以下		25.1		21.3		31.4		27.2		32.1		27.3			32.1	21.3	27.4
	硝酸性窒素	mg/l	50以下		73		83		115		91		104		73			115	73	90
	硝酸性窒素	mg/l	0.02以下															<0.02	<0.02	<0.02
	メチルシロキシルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			0.000002	<0.000001	<0.000001
	メチルシロキシルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	メチルシロキシルネオール	mg/l	0.02以下															<0.002	<0.002	<0.002
	メチルシロキシルネオール	mg/l	0.005以下															<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸	mg/l	1以下															0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸	mg/l	3以下	0.7	1.1	0.8	1.1	0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5			1.1	0.5	0.8	
亜硝酸	mg/l	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.4	6.0	6.1	6.9	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2			6.9	6.0	6.3	
味		異常でないこと																		
臭気	度	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
透明度	度	1以下	<1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1			2	<1	<1	
透明度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン	mg/l	0.015以下															<0.001	<0.001	<0.001	
ウラン	mg/l	0.002以下															<0.002	<0.002	<0.002	
ランゲル	mg/l	0.01以下															<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下															<0.005	<0.005	<0.005	
1,4-ジオキロエタン	mg/l	0.004以下															<0.004	<0.004	<0.004	
トルエン	mg/l	0.2以下															<0.04	<0.04	<0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	0.1以下															<0.01	<0.01	<0.01	
塩素族	mg/l	0.6以下																		
二塩化炭素	mg/l	0.02以下																		
ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.01以下																		
四水クロラール	mg/l	0.02以下																		
残留塩素	mg/l	1以下																		
塩素 (g-Mg)	mg/l	10以下100以下		25		21		31		27		32		27			32	21	27	
マンガン	mg/l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			0.006	<0.005	<0.005	
硫酸根	mg/l	20以下																		
1,1,1-トリクロロロエタン	mg/l	0.3以下															<0.03	<0.03	<0.03	
メチルシロキシルネオール (MSE)	mg/l	0.02以下															<0.002	<0.002	<0.002	
塩素族 (Mg/g)	mg/l	3以下															<0.002	<0.002	<0.002	
塩素族 (TON)	mg/l	3以下																		
塩素族	mg/l	30以下200以下		73		83		115		91		104		73			115	73	90	
透明度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
pH		7.5以下	6.2	6.2	6.2	6.4	6.0	6.1	6.9	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2			6.9	6.0	6.3	
ランゲル	mg/l	0.01以下																		
塩素族	mg/l	2000以下																		
1,4-ジオキロエタン	mg/l	0.1以下															<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1以下															<0.02	<0.02	<0.02	
ランゲル																				

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

男川浄水場 浄水池

検査年月日			2010/04/12		2010/05/10		2010/06/07		2010/07/15		2010/08/02		2010/09/02		2010/10/04		2010/11/01		2010/12/06		2011/01/11		2011/02/07		2011/03/15						最高	最低	平均	
大気			時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間		時間									
気温			℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃									
湿度			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%									
降水			mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm									
一般物質	カドミウム	mg/l	100以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	0.0	17.3
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	6.0	17.3
	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	0.79	0.80	0.78	0.54	0.79	0.64	0.74	0.87	0.95	1.05	1.07	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア	mg/l	0.001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルム	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブチルジエチル及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブチルジエチル	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブチルジエチル	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	経路	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	経路	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15			最 高	最 低	平 均
天候		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	曇曇	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨					
気温		℃	16.0	18.0	23.0	26.0	30.0	29.0	21.0	19.0	8.0	0.0	6.0	12.0		30.0	0.0	17.3
水温		℃	17.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	22.0	17.0	12.0	6.0	7.0	11.0		29.0	6.0	17.3
チウラム	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
シマジン(AI)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1-ネオジプロクロベン(0-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソキサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイアジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロタロニル(TPM)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロピラジド	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニトロフェン(NP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
(NP)アミノ格	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
BNP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ナキド	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ヒリタラニチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
エトリジナソール(1273P-β)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キョーランド	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタキシル	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メクロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カシュラム	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジチオピル	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルフロニル	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒリチカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベシスリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタフルリン(ハ 102P-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルハリル(NAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ネチイタニホス(127-7122, EDOP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ネトロキロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ネラライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メフネキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	-														