

採水年月日			2024/4/8	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/5	2024/10/7	2024/11/5	2024/12/5	2025/1/6	2025/2/5	2025/3/6					
天候			曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
気温			21.0	19.0	26.4	26.5	33.9	30.1	25.8	17.4	10.0	3.8	3.0	10.0					
水温			15.4	19.0	20.0	20.9	28.2	24.8	23.9	19.1	12.1	7.6	9.0	9.8					
基準項目																			
一般細菌	個／m l		100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)					
カドミウム	mg／l		0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－					
総水銀	mg／l		0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－					
セレン	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
鉛	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
砒素	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
六価クロム	mg／l		0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
亜硝酸性窒素	mg／l		0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		10以下	0.57	0.55	0.59	0.50	0.44	0.67	0.65	0.72	0.63	0.57	0.54	0.66				
ふっ素	mg／l		0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－					
ぼう素	mg／l		1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－					
四塩化炭素	mg／l		0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－					
1，4－ジオキサン	mg／l		0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－					
1，2－ジクロロエチレン	mg／l		0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－					
ジクロロメタン	mg／l		0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
テトラクロロエチレン	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
トリクロロエチレン	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
ベンゼン	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
塩素酸	mg／l		0.6以下	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－					
クロロ酢酸	mg／l		0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
クロロホルム	mg／l		0.06以下	0.004	－	－	0.006	－	0.008	－	－	0.002	－	－					
ジクロロ酢酸	mg／l		0.03以下	0.004	－	－	0.004	－	0.005	－	－	0.003	－	－					
ジブロモクロロメタン	mg／l		0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	－					
臭素酸	mg／l		0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
総トリハロメタン	mg／l		0.1以下	0.007	－	－	0.009	－	0.013	－	－	0.004	－	0.004					
トリクロロ酢酸	mg／l		0.03以下	0.003	－	－	0.003	－	0.004	－	－	<0.003	－	－					
ブロモジクロロメタン	mg／l		0.03以下	0.003	－	－	0.003	－	0.004	－	－	0.002	－	－					
ブromoホルム	mg／l		0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－					
ホルムアルデヒド	mg／l		0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－					
亜鉛	mg／l		1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－					
アルミニウム	mg／l		0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	0.02	－	－	<0.02	－	－					
鉄	mg／l		0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
銅	mg／l		1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－					
ナトリウム	mg／l		200以下	6.5	－	－	7.0	－	7.9	－	－	7.3	－	－					
マンガン	mg／l		0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
塩化物イオン	mg／l		200以下	8.0	10.2	8.6	8.6	10.0	8.2	9.7	7.4	8.3	9.3	12.1	14.0				
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l		300以下	19.2	－	－	15.6	－	17.5	－	－	21.6	－	－					
蒸発残留物	mg／l		500以下	51	－	－	75	－	65	－	－	54	－	－					
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－					
ジェオスミン	mg／l		0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002				
2－メチルイソボルネオール	mg／l		0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	mg／l		0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－					
フェノール類	mg／l		0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－					
有機物（TOC）	mg／l		3以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7				
pH			5.8～8.6	6.9	7.0	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0					
味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	度		5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	度		2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
管理目標設定項目																			
アンチモン	mg／l		0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－					
ウラン	mg／l		0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－					
ニッケル	mg／l		0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－					
1，2－ジクロロエタン	mg／l		0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－					
トルエン	mg／l		0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－					
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l		0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－					
亜塩素酸	mg／l		0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
二酸化塩素	mg／l		0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
ジクロロアセトニトリル	mg／l		0.01以下	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－					
抱水クロラール	mg／l		0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－					
残留塩素	mg／l		1以下	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6					
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l		10～100	19.2	－	－	15.6	－	17.5	－	－	21.6	－	－					
マンガン	mg／l		0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
遊離炭酸	mg／l		20以下	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－					
1，1，1－トリクロロエタン	mg／l		0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－					
メチルT－ブチルエーテル（MTBE）	mg／l		0.02以下	－	－</														

採水年月日		2024/4/4	2024/5/13	2024/6/13	2024/7/4	2024/8/5	2024/9/12	2024/10/1	2024/11/18	2024/12/12	2025/1/9	2025/2/3	2025/3/13						
天候		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気温		16.8	18.0	22.6	30.2	30.6	30.6	25.8	16.2	6.6	2.4	7.7	15.2						
水温		12.3	18.5	21.8	21.8	26.4	27.4	24.0	18.0	10.3	8.1	8.9	11.2						
基準項目																			
一般細菌	個／m l	100以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)						
カドミウム	m g／l	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－						
総水銀	m g／l	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－						
セレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
鉛	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
砒素	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
六価クロム	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
亜硝酸性窒素	m g／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	m g／l	10以下	0.41	0.38	0.39	0.42	0.37	0.47	0.51	0.55	0.52	0.55	0.52	0.67					
ふっ素	m g／l	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－						
ほう素	m g／l	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
四塩化炭素	m g／l	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－						
1, 4-ジオキサン	m g／l	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－						
1, 2-ジクロロエチレン	m g／l	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－						
ジクロロメタン	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
テトラクロロエチレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
トリクロロエチレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
ベンゼン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
塩素酸	m g／l	0.6以下	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－						
クロロ酢酸	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
クロロホルム	m g／l	0.06以下	0.004	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.002	－						
ジクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	<0.003	－	－	0.006	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						
ジブromクロロメタン	m g／l	0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
臭素酸	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
総トリハロメタン	m g／l	0.1以下	0.006	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.003	－						
トリクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	<0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						
ブromジクロロメタン	m g／l	0.03以下	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－						
ブromホルム	m g／l	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						
ホルムアルデヒド	m g／l	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						
亜鉛	m g／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						
アルミニウム	m g／l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
鉄	m g／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
銅	m g／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						
ナトリウム	m g／l	200以下	5.3	－	－	5.4	－	－	6.6	－	－	7.6	－						
マンガン	m g／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
塩化物イオン	m g／l	200以下	6.9	6.6	6.3	6.5	6.5	6.3	7.1	7.1	6.1	7.5	9.2	14.0					
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	300以下	－	18.2	－	－	17.7	－	20.9	－	－	22.2	－						
蒸発残留物	m g／l	500以下	48	－	－	47	－	－	52	－	－	55	－						
陰イオン界面活性剤	m g／l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
ジオオキサン	m g／l	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002						
2-メチルイソボルネオール	m g／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
非イオン界面活性剤	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						
フェノール類	m g／l	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						
有機物（TOC）	m g／l	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6						
pH	－	5.8～8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
管理目標設定項目																			
アンチモン	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
ウラン	m g／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－						
ニッケル	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
1, 2-ジクロロエタン	m g／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－						
トルエン	m g／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－						
フタル酸ジエチルヘキシル	m g／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－						
亜塩素酸	m g／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
二酸化塩素	m g／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
ジクロロアセトニトリル	m g／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－						
抱水クロラール	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
残留塩素	m g／l	1以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7						
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	10～100	18.2	17.7	17.7	20.9	20.9	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2						
マンガン	m g／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
遊離炭酸	m g／l	20以下	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3						
1, 1, 1-トリクロロエタン	m g／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－						
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
有機物質（KMNO4）	m g／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
臭気強度（TON）	m g／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
蒸発残留物	m g／l	30～200	48	47	47	52	52	55	55	55	55	55	55						
pH	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
電導率	μS／cm	7.5程度	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8						
ランゲリア指数	m g／l	1程度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
従属栄養細菌	個／m l	2000以下	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0						
1, 1-ジクロロエチレン	m g／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－						
アルミニウム	m g／l	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	m g／l	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
その他																			
アンモニア性窒素	m g／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
電気伝導率	μS／cm	－	65.7	66.4	68.4	65.5	68.2	66.7	73.6	81.4	73.8	78.6	86.6	78.3					

採水年月日			2024/4/18	2024/5/20	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/13	2024/9/19	2024/10/10	2024/11/11	2024/12/17	2025/1/16	2025/2/17	2025/3/18						
天候			曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温			18.0	22.0	19.4	26.6	30.4	30.6	19.8	16.8	4.4	2.2	8.2	6.0						
水温			17.0	18.5	21.6	23.2	27.3	28.9	28.7	17.4	10.2	6.8	8.8	8.9						
基準項目																				
一般細菌			個／m l	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌			検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)						
カドミウム			m g ／ l	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－					
総水銀			m g ／ l	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－					
セレン			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
鉛			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
砒素			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
六価クロム			m g ／ l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－					
亜硝酸性窒素			m g ／ l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
シアニ化物イオン及び塩化シアン			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			m g ／ l	10以下	0.29	0.18	0.18	0.22	0.21	0.26	0.27	0.38	0.24	0.23	0.23	0.25				
ふっ素			m g ／ l	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－					
ほう素			m g ／ l	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－					
四塩化炭素			m g ／ l	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－					
1，4－ジオキサン			m g ／ l	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－					
1，2－ジクロロエチレン			m g ／ l	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－					
ジクロロメタン			m g ／ l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－					
テトラクロロエチレン			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
トリクロロエチレン			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
ベンゼン			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
塩素酸			m g ／ l	0.6以下	<0.06	－	－	<0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－					
クロロ酢酸			m g ／ l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－					
クロロホルム			m g ／ l	0.06以下	<0.009	－	－	<0.017	－	－	0.013	－	－	<0.005	－					
ジクロロ酢酸			m g ／ l	0.03以下	<0.006	－	－	<0.004	－	－	0.004	－	－	<0.005	－					
ジブロモクロロメタン			m g ／ l	0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
臭素酸			m g ／ l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
総トリハロメタン			m g ／ l	0.1以下	<0.012	－	－	<0.021	－	－	0.016	－	－	<0.007	－					
トリクロロ酢酸			m g ／ l	0.03以下	<0.006	－	－	<0.009	－	－	0.010	－	－	<0.005	－					
ブロモジクロロメタン			m g ／ l	0.03以下	<0.003	－	－	<0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－					
ブロモホルム			m g ／ l	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－					
ホルムアルデヒド			m g ／ l	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－					
亜鉛			m g ／ l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－					
アルミニウム			m g ／ l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－					
鉄			m g ／ l	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01					
銅			m g ／ l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－					
ナトリウム			m g ／ l	200以下	4.9	－	－	4.6	－	－	5.0	－	－	4.8	－					
マンガン			m g ／ l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
塩化物イオン			m g ／ l	200以下	5.8	5.4	4.8	5.1	4.6	5.0	5.8	5.2	4.6	5.2	5.7	6.5				
カルシウム・マグネシウム硬度			m g ／ l	300以下	13.1	－	－	13.1	－	－	14.6	－	－	14.9	－	－				
蒸発残留物			m g ／ l	500以下	32	－	－	41	－	－	43	－	－	35	－	－				
陰イオン界面活性剤			m g ／ l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－					
ジェオスミン			m g ／ l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2－メチルイソボルネオール			m g ／ l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤			m g ／ l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－					
フェノール類			m g ／ l	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－					
有機物（T O C）			m g ／ l	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
p H				5.8～8.6	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0				
味				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度			度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度			度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
管理目標設定項目																				
アンチモン			m g ／ l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－					
ウラン			m g ／ l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－					
ニッケル			m g ／ l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－					
1，2－ジクロロエタン			m g ／ l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－					
トルエン			m g ／ l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－					
フタル酸ジエチルヘキシル			m g ／ l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－					
亜塩素酸			m g ／ l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
二酸化塩素			m g ／ l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
ジクロロアセトニトリル			m g ／ l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－					
抱水クロラール			m g ／ l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－					
残留塩素			m g ／ l	1以下	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
カルシウム・マグネシウム硬度			m g ／ l	10～100	13.1	－	－	13.1	－	－	14.6	－	－	14.9	－	－				
マンガン			m g ／ l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
遊離炭酸			m g ／ l	20以下	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－					
1，1，1－トリクロロエタン			m g ／ l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－					
メチル－T－ブチルエーテル（MTBE）			m g ／ l	0.																

採水年月日		2024/4/18	2024/5/20	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/13	2024/9/19	2024/10/10	2024/11/11	2024/12/17	2025/1/16	2025/2/17	2025/3/18						
天候																			
気温		℃																	
水温		℃																	
基準項目																			
一般細菌	個／m l	100以下	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)						
カドミウム	m g／l	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－						
総水銀	m g／l	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－						
セレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
鉛	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
砒素	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
六価クロム	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－						
亜硝酸性窒素	m g／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	m g／l	10以下	0.28	0.27	0.26	0.27	0.24	0.34	0.38	0.35	0.29	0.30	0.31	0.28					
ふっ素	m g／l	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－						
ほう素	m g／l	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－						
四塩化炭素	m g／l	0.0002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－						
1，4-ジオキサン	m g／l	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－						
1，2-ジクロロエチレン	m g／l	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－						
ジクロロメタン	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－						
テトラクロロエチレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
トリクロロエチレン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
ベンゼン	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－						
塩素酸	m g／l	0.6以下	<0.06	－	－	0.09	－	－	－	0.06	－	<0.06	－						
クロロ酢酸	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－						
クロロホルム	m g／l	0.06以下	0.009	－	－	0.018	－	－	－	0.009	－	0.005	－						
ジクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	0.006	－	－	0.009	－	－	－	0.006	－	0.006	－						
ジブromクロロメタン	m g／l	0.1以下	<0.001	－	－	0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－						
臭素酸	m g／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－						
総トリハロメタン	m g／l	0.1以下	0.012	－	－	0.025	－	－	－	0.012	－	0.007	－						
トリクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	0.006	－	－	0.010	－	－	－	0.006	－	0.005	－						
ブromジクロロメタン	m g／l	0.03以下	0.003	－	－	0.006	－	－	－	0.003	－	0.002	－						
ブromホルム	m g／l	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－						
ホルムアルデヒド	m g／l	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	<0.008	－						
亜鉛	m g／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－						
アルミニウム	m g／l	0.2以下	<0.02	－	－	0.04	－	－	－	<0.02	－	<0.02	－						
鉄	m g／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	<0.01					
銅	m g／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－						
ナトリウム	m g／l	200以下	6.5	－	－	6.4	－	－	－	6.1	－	6.8	－						
マンガン	m g／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
塩化物イオン	m g／l	200以下	9.2	7.4	7.4	7.2	7.7	7.8	8.2	6.7	6.1	6.9	8.5	7.4					
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	300以下	－	16.2	－	－	15.9	－	－	14.6	－	18.1	－						
蒸発残留物	m g／l	500以下	44	－	－	44	－	－	－	48	－	49	－						
陰イオン界面活性剤	m g／l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	<0.02	－						
ジオオキサン	m g／l	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
2-メチルイソボルネオール	m g／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
非イオン界面活性剤	m g／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－						
フェノール類	m g／l	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－						
有機物（TOC）	m g／l	3以下	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6					
pH		5.8～8.6	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	6.8					
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
管理目標設定項目																			
アンチモン	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
ウラン	m g／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－						
ニッケル	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
1，2-ジクロロエタン	m g／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－						
トルエン	m g／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－						
フタル酸ジエチルヘキシル	m g／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－						
亜塩素酸	m g／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
二酸化塩素	m g／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
ジクロロアセトニトリル	m g／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－						
抱水クロラール	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
残留塩素	m g／l	1以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4					
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	10～100	－	16.2	－	－	15.9	－	14.6	－	18.1	－	18.1						
マンガン	m g／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
遊離炭酸	m g／l	20以下	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－						
1，1，1-トリクロロエタン	m g／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－						
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	m g／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－						
有機物質（KMNO4）	m g／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
臭気強度（TON）	m g／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
蒸発残留物	m g／l	30～200	44	－	－	44	－	－	48	－	49	－	49						
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
pH		7.5程度	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	6.8					
ランゲリア指数	m g／l	1程度以上とし、沸騰時に0.5以下	－	－	－	－	－	－	-2.7	－	－	－	－						
従属栄養細菌	個／m l	2000以下	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－						
1，1-ジクロロエチレン	m g／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－						
アルミニウム	m g／l	0.1以下	<0.02	－	－	0.04	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－						
ベルフルオロオクタンスルホン酸及びベルフルオロオクタニル酸	m g／l	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
その他																			
アンモニア性窒素	m g／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
電気伝導率	μS／cm	－	74.2	65.6	71.5	67.6	71.8	66.7	67.6	65.9	67.0	71.3	75.9	73.8					