

岡崎中央総合公園大型蓄電池設備賃貸借
公募型プロポーザル方式実施要領
別紙1 太陽光発電設備仕様説明書

岡崎中央総合公園へ導入される太陽光発電設備の仕様については、以下のとおり

- 1 太陽光発電モジュール
Aiko Energy Japan 株式会社 AIKO-A-MAH72Dw 610W 2,140 枚
- 2 パワーコンディショナー
華為技術日本株式会社（ファーウェイ）
 - ・SUN2000-111KTL-NHMO 6 台
 - ・SUN2000-50KTL-JPM0 8 台
 - ・SUN2000-4.95KTL-JPL1 1 台
- 3 園内の太陽光発電設備配置計画図は別紙2のとおり
- 4 太陽光発電設備に係る単線結線図
（太陽光発電設備が導入された後の単線結線図（設計図））
参加表明書を提出した提出者に対し、別途送付する
- 5 太陽光発電の想定発電量データ
参加表明書を提出した提出者に対し、別途送付する
本データを使用し、自家消費率の算定を行うこと