

仕様書 別紙 1

仕様書第5項に定める設備の仕様は、以下を満たす仕様とする。

1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の交付金要件を満たすものであること

参考 URL（下記 PDF の 8 ページ目：基盤インフラ整備（エ）蓄電池）：

<https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-2-CDS-jisshi-yoko-ex1-senko-chiiki-taisho-yoken.pdf>

2 蓄電池仕様

仕様種別	規格
蓄電池及び付帯設備の設備設置・開閉時 最大寸法(W*D)mm ※設備設置、維持管理を行う上で必要な スペース	10,000 以下×18,000 以下
定格容量 (kWh)	2,000 以上
入出力 (kW)	400 以上