

29 水工第 5842 号  
平成 29 年 4 月 3 日

水道施設工事施工業者各位

岡崎市上下水道局水道工事課長

使用材料について(通知)

平成 29 年 4 月 3 日付で上下水道局発注工事の使用材料について、不断水バルブ、割 T 字管で使用する T 頭ボルト・ナットの仕様をステンレス製に変更します。

問合せ先 岡崎市 上下水道局 水道工事課  
TEL : 0564-23-6482 FAX : 0564-23-6729