

26 水工第 740 号
平成 26 年 12 月 25 日

水道施設工事施工業者 様

岡崎市水道事業
代表者岡崎市長



ダクタイル鉄管継手の変更について（通知）

日頃は、水道事業にご尽力いただき感謝申し上げます。

さて、岡崎市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域および南海トラフ地震に係る地震防災対策推進地域に指定され、水道施設及び管路について耐震強化への取り組みが必要とされています。

本市の管路耐震化の取り組みは、平成 19 年度から口径 1000 mm 以下のダクタイル鉄管において、耐震性能を有する NS 形継手を使用してきましたが、平成 27 年 4 月 1 日からは、口径 400 mm 以下のダクタイル鉄管については、GX 形継手に移行することに決定しました。

平成 27 年度から上下水道局が発注する工事をはじめ、開発行為等に伴う配水管布設や支障移転等の承認工事が対象となりますので、今後計画されている開発行為等において配水管布設工事等がある場合、見積りには注意して下さい。

記

- 1 対 象 口径 75mm から 400mm のダクタイル鉄管及び仕切弁
 - 2 規 格 GX 形継手
仕切弁は GX 形継手のソフトシール仕切弁（口径 400 mm 以上はバタフライ弁とする）とします。
 - 3 採用時期
 - (1) 上下水道局発注及び受託工事
平成 27 年 4 月 1 日以降に入札を行う工事とします。
 - (2) 給水装置工事申請に伴う承認及び局発注工事
平成 27 年 4 月 1 日以降に給水装置工事申請を受付した工事とします。
- ※既に開発業者や設計業者と協議を進めている案件で、平成 27 年 4 月 1 日前後の申請が見込まれる案件は、申請する前に上下水道局サービス課給水装置班（0564-23-6738）に確認して下さい。

担当 岡崎市上下水道局水道工事課計画班・サービス課給水装置班
TEL：0564-23-6342 FAX：0564-23-6729