

20 水工第 729 号
平成 21 年 2 月 27 日

水道施設工事施工業者各位

岡崎市水道局 工務課長

600 丸型弁室の施工について（通知）

600 丸型弁室は下記のことについて、注意して施工するようにしてください。

記

平成 14 年 6 月からダクタイル鑄鉄製の弁室ブロックの使用を開始していますが、各ブロック間の継目間隔が広く、ずれが発生したことから、メーカーと協議し、継目の余裕幅を少なくした製品へ、平成 16 年度の途中から切替えています。このため、継手部分の形状が変更されていますので、現在使用中のブロック（新ブロック）と以前使用していたブロック（旧ブロック）は互換性がありません。弁室調整を行う場合や、在庫品を使用する場合は、新旧ブロックが混ざらないようにしてください。

なお、新ブロックは岡崎市独自の仕様となっていますので、注意してください。旧ブロックは通常商品として流通していますので、購入時にどのタイプを使用するか確認してください。

旧ブロックの使用は出来るだけ避けていただきたいと思います。在庫品や、既設弁室の調整等やむをえない場合は、弁室のずれがないように施工してください。