

ルーバー開口率31%

南側 立面図

移動式粉末消火設備 開口条件チェック

移動式粉末消火設備とすることができる条件

消防予第217号

4辺の上部50 cm以上の部分が常時外気に直接開放されていること。


側面開口面積の床面積に対する割合

2階  $155.303 \div 1049.76 \times 100 = 14.76\%$   $> 10\%$

1階  $150.853 \div 1049.76 \times 100 = 14.3\%$

\* 1階、2階共に開口部の換気に有効な部分の面積は階の

床面積の1/10以上



西側 立面図

記 事	訂正・変更△				御					
	△				来					
	△				認					
	△				月日	月日	月日	月日	月日	月日

庁舎西駐車場 建築工事

開口面積チェック図(1)

検 図		図 番 A-09	
検 図			
製 図		縮 尺	1/200
担 当	平位	製図日	2005.08.31