令和7年度

燃焼ガス温度及び排ガスばい煙測定

検体採取場所		煙突内煙道												
測　定　日			4月3日											
測　定　項　目･報 告 日		単位												
1号炉	燃焼ガス温度（燃焼室出口）	℃	983											
	燃焼ガス温度（集塵機入口）	℃	190											
	煙突排ガス中のCo濃度	ppm	3.9											
	排出ガス量（乾き）	m3/h	33,900											
	排出ガス温度(平均)	℃	204											
	ばいじん濃度	g/㎥N	0.001											
	ばいじん濃度(O2 換算値)	g/㎥N	＜0.001											
	硫黄酸化物濃度	volPPm	7.0											
	硫黄酸化物排出量	m3/h	0.230											
	窒素酸化物濃度	volPPm	7											
	窒素酸化物濃度(O2 換算値)	volPPm	4											
	塩化水素濃度	mg/㎥N	2.0											
	塩化水素濃度(O2 換算値)	mg/㎥N	1.0											
	全水銀濃度(O2換算値)	μg/m3N	38.0											
測　定　日			4月3日											
測　定　項　目･報 告 日		単位												
2号炉	燃焼ガス温度（燃焼室出口）	℃	976											
	燃焼ガス温度（集塵機入口）	℃	190											
	煙突排ガス中のCo濃度	ppm	3.2											
	排出ガス量（乾き）	㎥N/h	35,900											
	排出ガス温度(平均)	℃	204											
	ばいじん濃度	g/㎥N	＜0.001											
	ばいじん濃度(O2 換算値)	g/㎥N	＜0.001											
	硫黄酸化物濃度	volPPm	＜1											
	硫黄酸化物排出量	㎥N/h	＜0.035											
	窒素酸化物濃度	volPPm	25											
	窒素酸化物濃度(O2 換算値)	volPPm	17											
	塩化水素濃度	mg/㎥N	4.0											
	塩化水素濃度(O2 換算値)	mg/㎥N	2.0											
	全水銀濃度(O2換算値)	μg/m3N	0.57											