

令和7年度

燃焼ガス温度及び排ガスばい煙測定

検体採取場所		煙突内煙道											
排ガスを採取した月日		4月2日	5月2日										
結果の得られた月日		4月21日	5月19日										
燃焼ガス温度(燃焼室出口) (℃)		874	911										
燃焼ガス温度(集塵機入口) (℃)		192	193										
煙突排ガス中のC o濃度 (ppm)		1. 6	1. 1										
排ガス量 (m3N/h)		19, 100	19, 900										
排ガス温度 (℃)		186	189										
ばいじん濃度 (g/m3N)		<0. 001	<0. 001										
〃 (O2 12%換算値) (g/m3N)		<0. 001	<0. 001										
硫黄酸化物濃度 (ppm)		14	28										
〃 排出量 (m3N/h)		0. 26	0. 55										
窒素酸化物濃度 (ppm)		78	110										
〃 (O2 12%換算値) (ppm)		61	90										
塩化水素濃度 (mg/m3N)		34	120										
〃 (O2 12%換算値) (mg/m3N)		26	98										
全水銀濃度 (O2 12%換算値) (μ g/m3N)		1. 2	－										