



移動円滑化基準（立体横断施設）より

- ・勾配は5%（1/20）以下とする。
- ・踊り場は高さ60cmごとにL1.5m設ける。
- ・スロープの始終部分に水平部分2m以上設ける。

