令和8年度

燃焼ガス温度及び排ガスばい煙測定

検体採取場所		煙突内煙道												
測　定　日			4月2日											
測　定　項　目･報 告 日		単位												
1号炉	燃焼ガス温度(燃焼室出口)	℃	985											
	燃焼ガス温度(集塵機入口)	℃	190											
	煙突排ガス中のCo濃度	ppm	4.0											
	排出ガス量(乾き)	m3/h	38,000											
	排出ガス温度(平均)	℃	203											
	ばいじん濃度	g/㎥N	＜0.002											
	ばいじん濃度(O2 換算値)	g/㎥N	＜0.002											
	硫黄酸化物濃度	volPPm	＜1											
	硫黄酸化物排出量	m3/h	＜0.038											
	窒素酸化物濃度	volPPm	60											
	窒素酸化物濃度(O2 換算値)	volPPm	41											
	塩化水素濃度	mg/㎥N	29											
	塩化水素濃度(O2 換算値)	mg/㎥N	20											
	全水銀濃度(O2換算値)	μg/m3N	1.0											
測　定　日			4月2日											
測　定　項　目･報 告 日		単位												
2号炉	燃焼ガス温度(燃焼室出口)	℃	961											
	燃焼ガス温度(集塵機入口)	℃	190											
	煙突排ガス中のCo濃度	ppm	3.8											
	排出ガス量(乾き)	㎥N/h	34,000											
	排出ガス温度(平均)	℃	198											
	ばいじん濃度	g/㎥N	＜0.002											
	ばいじん濃度(O2 換算値)	g/㎥N	＜0.002											
	硫黄酸化物濃度	volPPm	＜1											
	硫黄酸化物排出量	㎥N/h	＜0.034											
	窒素酸化物濃度	volPPm	30											
	窒素酸化物濃度(O2 換算値)	volPPm	20											
	塩化水素濃度	mg/㎥N	11											
	塩化水素濃度(O2 換算値)	mg/㎥N	7											
	全水銀濃度(O2換算値)	μg/m3N	5.90											