

令和7年度 ダイオキシン類測定

1 排出ガス

排ガスを採取した月日		令和7年9月17日
結果の得られた月日		令和7年10月9日
測定箇所		煙突
排出ガス量 (mN/h)	湿り	29,800
	乾き	22,500
排出ガス中の酸素濃度		9.1
測定結果(ng-TEQ/mN)		0.03

2 ばいじん等

種別	飛灰(ダスト固化物)	焼却灰
ばいじん等を採取した月日	令和7年9月17日	令和7年9月17日
結果の得られた月日	令和7年10月8日	令和7年10月8日
測定箇所	ダスト成型機出口	灰出コンベヤ
測定結果(ng-TEQ/mN)	0.23	0