令和8年度　　燃焼ガス温度及び排ガスばい煙測定

検体採取場所	煙突内煙道											
排ガスを採取した月日	4月1日	5月1日	六月は測定無し									
結果の得られた月日	4月27日	5月27日										
燃焼ガス温度(燃焼室出口)（℃）	884	857										
燃焼ガス温度(集塵機入口)（℃）	191	192										
煙突排ガス中のＣｏ濃度　(ppm)	1.5	1.6										
排ガス量　(m3N/h)	18,000	17,000										
排ガス温度　(℃)	184	183										
ばいじん濃度　(g/m3N)	<0.002	<0.002										
〃　（O2 12%換算値）(g/m3N)	<0.002	<0.002										
硫黄酸化物濃度　(ppm)	30	27										
〃　排出量　(m3N/h)	0.55	0.46										
窒素酸化物濃度　(ppm)	84	86										
〃　（O2 12%換算値）(ppm)	73	61										
塩化水素濃度　(mg/m3N)	31	36										
〃　（O2 12%換算値）(mg/m3N)	27	25										
全水銀濃度（O2 12%換算値）(μg/m3N)	0.11	－										