令和8年度　　燃焼ガス温度及び排ガスばい煙測定

検体採取場所	煙突内煙道

排ガスを採取した月日	4月1日	5月1日	六月は測定無し	7月8日	8月19日	9月9日						
結果の得られた月日	4月27日	5月27日		7月29日	9月16日	9月28日						
燃焼ガス温度(燃焼室出口)（℃）	884	857		856	864	833						
燃焼ガス温度(集塵機入口)（℃）	191	192		192	192	192						
煙突排ガス中のＣｏ濃度　(ppm)	1.5	1.6		2.4	2.4	3.3						
排ガス量　(m3N/h)	18,000	17,000		18,000	17,000	19,000						
排ガス温度　(℃)	184	183		188	183	185						
ばいじん濃度　(g/m3N)	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002						
〃　(O2 12%換算値)　(g/m3N)	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002						
硫黄酸化物濃度　(ppm)	30	27		22	<1	14						
〃　排出量　(m3N/h)	0.55	0.46		0.39	<0.017	0.27						
窒素酸化物濃度　(ppm)	84	86		55	15	83						
〃　(O2 12%換算値)　(ppm)	73	61		38	10	65						
塩化水素濃度　(mg/m3N)	31	36		21	4	16						
〃　(O2 12%換算値)　(mg/m3N)	27	25		14	3	13						
全水銀濃度（O2 12%換算値）　(μg/m3N)	0.11	－		－	－	－						