

補助の条件

1 市費補助事業について

- (1) 岡崎市浄化槽転換設置整備事業費補助金交付申請に関する事務取扱要領第10項第1号に基づく市費補助事業の変更の場合または市費補助事業を取下げする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
- (2) 市費補助金事業は、当該年度の2月末日までに実績報告を提出しなければならない。
- (3) 申請日時点で設置場所に住民登録が確認できない場合は、実績報告時に住民票を提出しなければならない。

2 市費補助事業で設置した浄化槽について

- (1) 市費補助事業で設置した浄化槽は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）第7条第1項に基づき、当該浄化槽の使用を開始してから3ヶ月を経過した後、5ヶ月以内に愛知県知事が指定した検査機関による検査（以下「法定検査」という。）を受検しなければならない。
- (2) 市費補助事業で設置した浄化槽は、法第11条第1項に基づき、年に1回の法定検査を受検し、異常が認められた場合は、ただちに必要な措置を講じなければならない。
- (3) 市費補助事業で設置した浄化槽は常に健全な維持管理を行い、法に基づく清掃及び保守点検を行わなければならない。
- (4) 市費補助事業で設置した浄化槽は、その交付確定が通知された日から、原則7年以上は使用しなければならない。

3 市費補助事業で転用した雨水貯留槽について

- (1) 市費補助事業で転用した雨水貯留槽は、機能を良好に保つため次により適正な管理を行うとともに、異常が認められた場合は、ただちに必要な措置を講じなければならない。

ア 梅雨及び台風等の大雨が予測される時は、能力が十分発揮できるよう雨水貯留槽内の雨水を除去するものとし、土砂、ごみ等が堆積しないよう、定期的に点検を行うこと。

イ ポンプ等の定期的な点検を行うこと。

- (2) 市費補助事業で転換した雨水貯留槽は、その交付確定が通知された日から、原則7年以上は使用しなければならない。

4 その他

市が必要に応じて実施する市費補助事業で設置した浄化槽又は転用した雨水貯留槽の維持管理状況調査に協力しなければならない。