

「防火管理」が義務の建物で選任済の場合は、記載してください。

義務でなければ、斜線を引いてください。

(その1)

別記様式第1

消火器具点検票

名 称	喫茶○○○					防 火 管 理 者				
所 在	岡崎市○○町字○○1番地1					立 会 者	○○○○			
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		○○年○○月○○日～		年—月—日—			
点 検 者	氏名		点 検 者		社 名		TEL			
	○○○○		所 属 会 社		喫茶○○○		0564-○○-○○○○			
			住 所			岡崎市○○町字○○1番地1				
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容		
			消火器の種別							
			A	B	C	D	E	F	判 定	不 良 内 容
			機 器 点 検							
設 置 状 況	設 置 場 所	1	不良：本数					1	通行障害	位置変更
	設 置 間 隔	1		○				1	歩行距離不足	位置変更
	適 応 性	○		○				○	正常：○	
	耐 震 措 置									
表 示 ・ 標 識			○		○			○		
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○		この項目で、 一つでも不良となる場合は、買 替え等が必要となります。 1 使用済みの表示装置がな い機種もあります。 2 指示圧力計は、蓄圧式の消 火器のみ該当です。
	安 全 栓 の 封	○		○				○		
	安 全 栓	○		○				○		
	1 使用済みの表示装置	○		○				○		
	押し金具・レバー等	○		○				○		
	キ ャ ッ プ	○		○				○		
	ホ ー ス	○		○				○		
ノズル・ホーン・ノズル栓	○		1				1	ノズル劣化破損	廃棄・新品買替え	
2 指 示 圧 力 計	○		○				○			
圧 力 調 整 器										
安 全 弁										
保 持 装 置										
車 輪 (車 載 式)										
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)										

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|