

※アプリで点検可能な設備は、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限りします。

別記様式第33

(その1)

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票												
名 称		〇〇ホーム				防 火 管理者						
所 在		岡崎市〇〇町字〇〇1番地4				立会者		〇〇 〇〇				
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日		年 月 日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL				
		〇〇 〇〇				〇〇ホーム		0564-〇〇-〇〇〇〇				
						住所		岡崎市〇〇町字〇〇1番地4				
製造者名 〇〇株式会社												
型式名 感第〇〇-〇号												
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容				
				種別・容量等の内容		判定				不 良 内 容		
機 器 点 検												
予 備 電 源 (内蔵型) ・ 非 常 電 源	外 形		示 示									
	※端子電圧		V									
	※切替装置											
	※充電装置											
	※結線接続											
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況											
	外 形											
	表 示											
	警戒区域の表示装置											
	電 圧 計			V								
	ス イ ッ チ 類											
	ヒ ュ ー ズ 類			A								
	※継電器											
	表 示 灯											
	通 話 装 置											
	※結線接続											
	接 地											
	附 属 装 置											
	※火災表示等		蓄 積 式									
			アナログ式									
			二信号式									
			そ の 他									
	※注 意 表 示											
回 路 導 通												
設 定 表 示 温 度 等												
感 知 器 作 動 等 の 表 示												
予 備 品 等												

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第33

特定小規模施設用自動火災報知設備(その2)

感 知 器	外 形		⊗	※別添に記載	※別添に記載	
	感 状 況	警 未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ			
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ			
	※炎 感 知 器	赤外線 紫外線				
	※多信号感知器・複合式感知器					
	遠隔試験機能を有する感知器					
発 信 機	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	押しボタン・送受話器					
	表 示 灯					
音 響 装 置	外 形					
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動				
※蓄 積 機 能						
※二 信 号 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第33

特定小規模施設用自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能	連動型感知器5台	○						
無線機能	無線式感知器5台	○						
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	炎感知器用作動試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

特定小規模施設用自動火災報知設備

(参考)

連動型無線方式（別添）

感知器 №	種別	部屋名称	電池交換 時期	外形	警戒 状況	鳴動 機能	連動 機能	無線 機能	備考
1	煙式2種	事務室（親機）	2020年5月	○	○	○	○	○	
2	煙式2種	101号室	2020年5月	○	○	○	○	○	
3	煙式2種	102号室	2020年5月	⊗	○	○	○	○	ひび割れ 取替済
4	煙式2種	103号室	2020年5月	○	○	○	○	○	
5	煙式2種	104号室	2020年5月	⊗	○	○	○	○	ひび割れ 取替済
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

※ 感知器が20個以上の場合は、感知器№を連番とし同様の表を追加すること。