

別紙（バルク貯槽）

バルク供給設備の技術上の基準

規則第19条第3号イ バルク貯槽は特定設備検査合格証又は特定設備基準合格証を有するものであること。

1 貯槽の設備状況	コンクリート基礎地上設置 等
2 貯槽の適合性	特定設備検査合格証（発行番号〇〇〇〇）を添付 等
3 保安距離	①第1種保安距離（法定1.5m 構造壁等又は埋設設置 0m） 実際距離 60m 保安物件の名称 〇〇小学校 ②第2種保安距離（法定1.0m 構造壁等又は埋設設置 0m） 実際距離 10m 保安物件の名称 一般住宅
4 構造壁等	壁の構造 材料 寸法（高さ） m（幅） m
5 貯槽の表示	LP ガス・火気厳禁・緊急連絡先
6 腐食防止措置	貯槽下地処理、錆止め塗装2回、上塗り塗装2回 基礎の高さ地盤面から5cm以上打設 等
7 転倒防止等の措置	アンカーボルト固定 等
8 プロテクター内の ガス漏れ検知器の 設置等	バルク用警報器 〇〇〇〇設置 等
9 火気等との距離	①火気等との距離 〇〇 m ②火気距離が2m以内 防火壁等の設置の有無

基礎部分が写った写真を添付してください。