

No	ページ	項目名	質 問	回答
1		乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画 P12	想定スケジュールに中央緑道、籠田公園の指定管理事業が含まれているが、今回の事業との関係性はあるのか。エリア一体としての計画を考えた場合、駐車場の運営も含まれるのか。	認定計画提出者が指定管理者として中央緑道の一部である橋詰広場を管理します。将来、市が中央緑道全体を指定管理にすると判断した場合には、非公募で選定をする可能性があります。また、籠田公園自体は今回募集の公園とは別の公園であるため、指定管理を導入すると市が判断した場合には、公募を想定しています。また、駐車場との一体的な管理の方が効率的であるという認識はしておりますので、一体的に指定管理を行うことについては検討しているところです。
2	P11		建築物以外の場所にイベント開催時に使用するコンセントを設置することは可能か	桜城橋橋上広場には8か所の電源設備が設置される予定ですので、そちらを使用していただきたいと思います。容量は2口で15Aまでとなっています。桜城橋橋上広場の電源位置に関する資料を公表します。
3	P11		設置可能範囲以外に可動可能のテーブル等を置くことは可能か。川を眺めながらドリンクなどを置ける幅の狭いテーブルを想定。	可能です。
4		パークマネジメントプランP5	QURUWAの回遊動線を充実することは重要と思いますが、市としての貸自転車事業、コミュニティバス充実などについての考えがあれば伺いたい。	貸自転車事業、シェアサイクルについては実証実験という形で行っております。また、このエリアではコミュニティバスの充実については現在考えはありませんが、拠点間を結ぶモビリティについては随時情報収集は行っております。
5		パークマネジメントプランP5	賑わう空間創出に向け情報発信事業の実施、とあるが、具体的にどのような内容を想定されていますか。SNSによる情報発信を含みますか？	具体的な想定はありませんが、SNSによる情報発信を含み、より効果的な情報発信を求めます。
6	P13		桜城橋の敷地境界線は別紙4-1図2に記載されている範囲か。	御質問のとおりです。
7	P13		建築物を建てた場合、上記設定の敷地内で建築基準法がかかる、の認識で間違いないか。（ 建築課とは協議済みか ）	御質問のとおりです。
8	P4		水道 - 上水道は、25φ（ 南側 ） と 40φ（ 北側 ） 設置となりそうか。	現在その予定で調整を進めています。
9	P4		水道 - 下水道は汚水と雑排のそれぞれが用意されるか。	下水道では雑排水は汚水として処理します。また、雨水は橋から直接川に流れます。
10	P4		ガス - 都市ガスを引き込むルートは用意されるか。	ありません。提案者自ら都市ガス供給会社と話をしてください。

No	ページ	項目名	質 問	回 答
11	P4		電気 - 行政側で、屋外用電源設置予定あるか。(橋詰広場、桜城橋全体の計画)	橋詰広場は全て計画により整備されるものと認識していますが、桜城橋上には8か所電源設備が設置される予定です。桜城橋橋上広場の電源位置に関する資料を公表します。
12	別紙4-1図3		高さ制限の3.5m の決定根拠は何か。また計測はどこからか。	風荷重及び橋への荷重によるものです。計測は橋面からです。
13	その他		飲食店を想定した際の保健所とのやりとり等あるか。(トイレ設置義務等関わる)	食品営業許可に際して必ずしもトイレが必要ではないことは確認しています。
14	様式8-1, 様式9-1		公募設置等計画と特定公園施設の管理運営に関する計画を分けている理由は特別あるか。	公募設置等計画は民設民営による計画、特定公園施設の管理運営については、指定管理によるもののため、わかっています。
15			今後発生しそうな協議と協議先緑化・景観・交通、条例系などあればお示しいただきたい。	指針に記載された協議等をしていただいた上で提案により新たに協議等が必要になった場合には事業者の責任によりお願いします。
16			桜城橋、橋詰広場の両敷地の CAD データ(高さ情報を含む)の配布を予定しているか。	必要であれば配布します。