

男 川 浄 水 場 更 新 事 業
様式集に関する個別対話確認事項への回答

平成 24 年 7 月 27 日

岡崎市水道局

	業務名	議題 (簡潔に)	該当箇所 (対象資料・頁番号・項目番号)	確認事項の詳細	回 答
1	様式集	様式集の中の相違事項	様式集 P34 様式 - 3	5/28の修正において、様式名のタイトルおよび評価項目(落札者決定基準、(2)-1)から“事前調査”が削除されましたが、様式の記載内容の説明には“事前調査”が残っています。“事前調査”が記載対象か否か、確認させてください。	記載は不要です。
2	建設業務	人員の省力化に資する施設計画について	様式集 P41 様式 - 10	人員の省力化に資する施設計画とは、運転の自動化等を図り、現在浄水場に従事している人員の削減を目指すものでしょうか。作業効率の向上を目指すものでしょうか。	現時点で人員を削減する方針はありません。施設計画により、作業効率が向上し、職員の作業手間が減少する効果を期待しています。
3	維持管理業務	保守点検、排水処理運転の管理体制について	様式集 P44 様式 - 13	様式 - 13に保守管理体制を記載することになっていますが、提案した実績が同水準、同資格以上であれば、提案時の配置者の変更は可能であるという認識でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
4	その他業務	地域経済への配慮について	様式集 P71 様式 - 40	「その他配慮した内容を記載」について、地域経済においてのその他配慮でしょうか。それとも地域貢献としての配慮なのでしょうか。	地域経済若しくは地域貢献に限定するものではありません。町内、学区、市全域を含め、地域にとって有効な提案を自由に記載してください。
5	その他業務	地域経済への配慮について	様式集 P71 様式 - 40 平成24年5月28日質問回答 様式集N0127	5月28日の様式集に関する質問への回答№127「予定価格ベースでの記載でよろしいでしょうか。」に対して「ご理解の通りですが、提案した内容は遵守」との記載があります。実際の発注金額と記載金額の差に関して、どのようにお考えですか。	地元への発注金額と記載した場合は、その金額は地元への発注額として遵守してください。
6	設計業務、建設業務、工事監理業務	地元への発注金額の範囲	様式集 P71 様式 - 40	地元企業への発注予定額の記載は、重複した計上されないように記載するという理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。地元企業への発注金額は、合計した時に重複が無いように記載してください。

	業務名	議題 (簡潔に)	該当箇所 (対象資料・頁番号・項目番号)	確認事項の詳細	回 答
7	建設業務	エネルギー使用計画における負荷率の定義	様式集 P76 様式 - 44	負荷率80%とのことですが、これは計画最大給水量を算出する際に使用する計画負荷率で同じもので、計画取水量68,395m ³ /日×0.8=54,716m ³ /日を導水、処理、送水し、さらに送水ポンプ流量はH23年度1日最大送水量実績値をベースに按分するとの理解でよろしいでしょうか。	様式 —44のエネルギー使用計画の算定条件の負荷率80%とは、最大処理水量や最大送水量（平成23年度最大送水量実績）の80%として計算してください。また、回転数制御等の効率は負荷率に含まれるものではないことから必要な場合は合わせて計算可能です。
8	建設業務	エネルギー使用計画における負荷率の定義	様式集 P76 様式 - 44	排水処理設備の運転については汚泥量に関係してきますが、平均的な原水水質に対応した場合のエネルギー使用量を計算するとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
9	維持管理業務	年度別維持管理費計画表	様式集 P77 様式 - 45	様式 -45は、修繕費と保守点検費用のみが対象となると理解してよろしいでしょうか。	保守点検業務、修繕業務、補修業務の費用を記載してください。
10	実施設計業務		様式集 要求水準書 P12 浄水施設の要求水準 平成24年5月28日質問 回答 要求水準書 No.63	「将来の技術開発により、…」の試験施設の設置は、内容によって加点要素になる場合があることが、5月28日に公開された質問回答書において示されましたが、どのような内容を評価されるのでしょうか。 また、評価対象の様式は、どの様式になるのでしょうか。	「将来の技術開発により・・・」の記載する様式は、様式 —11建設業務のその他で記載してください。評価については、広い見地から、今後の水道界、水道事業に貢献する内容を評価します。