男川浄水場　浄水池

水道水 年報

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
気温	℃		14.8	20.8	22.8	33.0	31.5	29.6
水温	℃		14.0	16.8	20.9	29.0	30.0	29.6
基準項目								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.51	0.62	0.62	0.41	0.39	0.37
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.08	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.005	－	－	0.017	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.009	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	0.002	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.007	－	－	0.027	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	－	－	0.008	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.002	－	－	0.008	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.04	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	9.6	－	－	7.9	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	13.1	11.8	10.1	9.9	10.6	12.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	23.3	－	－	25.3	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	61	－	－	71	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	<0.002	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.002	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.005	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	23.3	－	－	25.3	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	4.4	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	61	－	－	71	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-1.8	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.04	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－
その他								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	91.5	88.1	82.0	86.2	93.1	109.5

仁木浄水場　浄水池

水道水 年報

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃		13.1	22.9	25.0	30.0	28.4	27.0
水温	℃		15.2	20.0	20.5	26.5	27.0	27.0
基準項目								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.43	0.39	0.40	0.40	0.51	0.59
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.10	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.005	－	－	0.012	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.003	－	－	0.005	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.007	－	－	0.016	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.003	－	－	0.005	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.002	－	－	0.004	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	8.2	－	－	5.5	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.7	7.3	8.0	7.0	8.8	7.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.1	－	－	18.9	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	60	－	－	60	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.1	－	－	18.9	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	4.4	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	60	－	－	60	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-2.6	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－
その他								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	79.0	68.4	67.6	63.2	65.2	73.8

北野配水場　配水池

水道水 年報

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃		11.7	15.3	30.2	29.4	28.0	26.0
水温	℃		12.1	18.0	22.0	25.1	29.2	28.0
基準項目								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.23	0.20	0.26	0.26	0.27	0.43
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.008	－	－	0.018	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.004	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.010	－	－	0.022	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.010	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.03	－	－	<0.01	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.02	－	－	<0.01	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.2	－	－	5.0	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.7	6.9	6.4	6.7	5.5	6.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	14.2	－	－	12.2	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	45	－	－	43	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	14.2	－	－	12.2	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	45	－	－	43	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－
その他								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	53.2	54.1	54.8	55.1	49.0	59.3

上地配水場　配水池

水道水 年報

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃		13.3	17.6	31.1	31.1	32.0	28.0
水温	℃		11.2	17.8	21.2	25.9	29.5	27.5
基準項目								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	8
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.36	0.32	0.37	0.32	0.25	0.32
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.08	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.017	－	－	0.017	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.015	－	－	0.008	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.020	－	－	0.022	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.013	－	－	0.010	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.005	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.2	－	－	5.5	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.2	8.7	8.9	8.1	6.5	7.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	18.5	－	－	14.1	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	56	－	－	45	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	18.5	－	－	14.1	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	56	－	－	45	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－
その他								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	64.9	69.8	63.0	69.1	54.5	67.4