

チェック項目 (判断に迷う場合は写真等で記録を取り、事務所へ持ち帰ること)	チェック欄
<b>取付管新設</b>	
公共樹と水道メーター箱の外々の離隔が30cm以上取れているか。	
図面数値の確認(5cm以上の差がある場合に図面修正指示)	
取付管の延長 ※図のA (公共樹の中心から本管の管芯までの平面距離)	
公共樹の高さ ※図のH (流入側の樹の底から公共樹蓋までの高さ)	
下流マンホール中心から取付管の取付位置までの距離 ※図のB	
<b>公共樹内確認</b>	
公共樹に汚物や水が溜まっていないか。	
管口カメラまたは鏡で確認の際、取付管に汚物や水の溜りはないか。	
<b>排水設備(汚水)</b>	
完成図面との整合	
汚水樹の位置、タイプ	
トラップの有無、トラップタイプの整合は取れているか。	
雨水の誤接続がないか。	
目視による確認。	
汚水樹の汚物の溜りがないか。	
水の流れは良好か。(使用していない場合は、水を流して確認すること)	
<b>排水設備(雨水)</b>	
完成図面との整合	
雨水樹の位置、タイプ	
汚水の誤接続がないか。	
立水栓、ガーデンパンは雨水樹に接続されているか。	
目視による確認。	
水の流れは良好か。(使用していない場合は、水を流して確認すること)	
<b>ドレン排水</b>	
図面と相違はないか。	
汚水樹の接続の場合、トラップまたは防臭器具が取り付けられているか。	
<b>阻集器、除害施設</b>	
維持管理方法の説明(グリーストラップについてはチラシを渡す)	
阻集器タイプの整合確認。	
阻集器状況は良好か。(良好でない場合、その場で指導を行う)	
適切な経路に設置されているか。(図面どおりとなっているか)	

