

分析結果報告書

発行番号 JUZ1847-001

発行日 平成23年12月29日

岡崎市長 様

平成23年12月21日受付の試料
について、分析結果を下記の
とおり報告致します。

株式会社ユニテック
〒611-0021 京都府宇治市宝治小坂23番地
〒444-8511 愛知県岡崎市日名北町4番地1
計量証明事業 愛知県知事登録(第2)第279号



計量管理者
(環境計量士 第6898号)

増田 隆之



PCB分析委託業務

件名：(岡崎市福祉の村 清楽荘)

分析の対象	単位	分析の方法
PCB	mg/kg	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル (第3版)2.3.1及び2.6.1(平成23年5月10日環境省)

試料名	分析の結果	採取者	採取日時	天候	気温	水温
変圧器(松下電器産業:41810572)	0.5未満	収集		—	—	—
変圧器(松下電器産業:31240418)	0.5未満	収集		—	—	—

採取者欄に「お持ち込み、収集」と記載されている試料のサンプリング工程については、弊社の管理対象外とさせていただきます。