

## 消防設備等点検機器一覧 【北部地域交流センター・なごみん】

建物の名称及び住所	実施業務	点検の対象設備等		数量
		区分	機器	
北部地域交流センター (西蔵前町字季平)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型	19 本
		屋内消火栓設備	加圧送水装置、ポンプ操作盤、呼水装置	1 組
	総合点検		屋内型消火栓 (箱共)	3 組
		スプリンクラー設備	加圧送水装置、流水検知装置、圧力スイッチ、末端試験弁、呼水装置	各 0 個
	防火対象物点検 (延床面積： 2,162.26 m <sup>2</sup> )		放水ヘッド	0 個
		泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、 混合装置	各 0 個
	<内訳> 北部：1,597.86 J A：368.54 支所：195.86		放射ヘッド	0 組
			起動操作スイッチ	0 台
			消火水槽	0 式
	(特にナシ)	自動火災報知設備	受信機 (P型 1級 15 回線)	1 面
			地区音響装置 (ベル)	4 個
			表示灯	0 個
			発信機 (P型 1級) ※消火栓箱組込	3 個
			差動式スポット型感知器	51 個
			定温式スポット型感知器	6 個
			光電式スポット型感知器	12 個
		非常警報設備	非常用操作装置	1 組
	非常用アンプ		1 台	
	スピーカ		42 個	
	避難器具	緩降器	2 組	
誘導灯設備	誘導灯	23 個		
	誘導標識	1 枚		
防火設備	防火扉	5 台		
	煙感知器	5 台		
連結送水管設備	放水口	0 組		
	送水口	0 組		
非常電源設備	発電機及びエンジン	1 台		
北部地域交流センター敷地 内屋外・3階屋外 (西蔵前町字季平)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型 (消火水槽南 4 発電機前 1 階屋外 1)	6 本
		総合点検	泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、 混合装置
			放射ヘッド	0 個
			起動操作スイッチ	0 個
			消火水槽	0 式
	自動火災報知設備	受信機 (P型 1級 10 回線)	0 面	
		地区音響装置 (ベル)、表示灯、発信機 (P型 1級)	各 0 個	
		差動式スポット型感知器	0 個	
		光電式スポット型感知器	0 個	
	誘導灯設備	誘導灯	0 個	

消防設備等点検機器一覧 【南部地域交流センター・よりなん】

建物の名称及び住所	実施業務	点検の対象設備等		数量	
		区分	機器		
南部地域交流センター (上地二丁目39番地1)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型	10 本	
		屋内消火栓設備	加圧送水装置、ポンプ操作盤、呼水装置	1 組	
	屋内型消火栓 (箱共)		3 組		
	総合点検	スプリンクラー設備	加圧送水装置、流水検知装置、圧力スイッチ、末端試験弁、呼水装置	各 0 個	
			放水ヘッド	0 個	
	防火対象物点検 (延床面積： 1,609.06 m <sup>2</sup> )	泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
			放射ヘッド	0 組	
	(特にナシ)		起動操作スイッチ	0 台	
			消火水槽	0 式	
			自動火災報知設備	受信機 (P型 1級 10回線)	1 面
				地区音響装置 (ベル)	0 個
				表示灯	0 個
				発信機 (P型 1級)	3 個
				差動式スポット型感知器	29 個
	定温式スポット型感知器	9 個			
	非常警報設備	非常用操作装置	1 組		
		非常用アンプ	1 台		
		スピーカ	42 個		
	避難器具	避難はしご	0 組		
	誘導灯設備	誘導灯	12 個		
		誘導標識	2 枚		
	防火設備	防火扉	2 台		
		煙感知器	3 台		
連結送水管設備	放水口	0 組			
	送水口	0 組			
非常電源設備	発電機及びエンジン	1 台			

消防設備等点検機器一覧 【西部地域交流センター・やはぎかん】

建物の名称及び住所	実施業務	点検の対象設備等		数量	
		区分	機器		
西部地域交流センター (矢作町字尊所 45 番地 1)	機器点検	消火器	A B C 粉末消火器 10 型	15 本	
		屋内消火栓設備	加圧送水装置、ポンプ操作盤、呼水装置	1 組	
	総合点検 防火対象物点検 (延床面積： 2,851.68 m <sup>2</sup> ) <内訳> 1 階：1,359.99 2 階：1,345.90 3 階：145.79 ※3 階は機械室  (特にナシ)	屋内型消火栓 (箱共)		6 組	
			スプリンクラー設備	加圧送水装置、流水検知装置、圧力スイッチ、末端試験弁、呼水装置	各 0 個
		放水ヘッド		0 個	
			泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個
		放射ヘッド		0 組	
		起動操作スイッチ		0 台	
		消火水槽		0 式	
		自動火災報知設備	受信機 (P 型 1 級 15 回線)		1 面
			地区音響装置 (ベル)		0 個
			表示灯		0 個
			発信機 (P 型 1 級)		6 個
			差動式スポット型感知器		49 個
			定温式スポット型感知器		8 個
			光電式スポット型感知器		32 個
		非常警報設備	非常用操作装置		2 組
	非常用アンプ			2 台	
	スピーカ			46 個	
	避難器具	金属製吊り下げ椅子		1 組	
	誘導灯設備	誘導灯		23 個	
		誘導標識		12 枚	
	防火設備	シャッター		1 台	
		防火扉		2 台	
		垂れ壁		1 枚	
		煙感知器		2 台	
	排煙設備	手動起動装置		0 台	
連結送水管設備	放水口		0 組		
	送水口		0 組		
非常電源設備	発電機及びエンジン		1 台		
西部地域交流センター敷地 内屋外・屋上 (矢作町字尊所 45 番地 1)	機器点検	消火器	A B C 粉末消火器 10 型 (自家発電前 1 キュービクル前 1 危険物貯蔵庫前 1)	3 本	
	総合点検	泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
			放射ヘッド	0 個	
			起動操作スイッチ	0 個	
			消火水槽	0 式	
	自動火災報知設備	受信機 (P 型 1 級 10 回線)		0 面	
		地区音響装置 (ベル)、表示灯、発信機 (P 型 1 級)		各 0 個	
		差動式スポット型感知器、光電式スポット型感知器		0 個	
	誘導灯設備	誘導灯		0 個	

消防設備等点検機器一覧 【東部地域交流センター・むらさきかん】

建物の名称及び住所	実施業務	点検の対象設備等		数量		
		区分	機器			
東部地域交流センター (藤川町字田中19番地)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型	14 本		
		屋内消火栓設備	加圧送水装置、ポンプ操作盤、呼水装置	1 組		
	総合点検	防火対象物点検 (延床面積： 2,171.29 ㎡)	屋内型消火栓 (箱共)		4 組	
			スプリンクラー設備	加圧送水装置、流水検知装置、圧力スイッチ、末端試験弁、呼水装置	各 0 個	
			放水ヘッド	0 個		
		泡消火設備		泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
				放射ヘッド	0 組	
				起動操作スイッチ	0 台	
				消火水槽	0 式	
		自動火災報知設備	(特にナシ)	受信機 (P 型 1 級 10 回線)		1 面
				地区音響装置 (ベル) ※非常放送連弩の為省略→		0 個
				表示灯		0 個
	発信機 (P 型 1 級) ※消火栓箱組込				4 個	
	差動式スポット型感知器				25 個	
	定温式スポット型感知器				5 個	
	非常警報設備		非常用操作装置		1 組	
			非常用アンプ		1 台	
			スピーカ		53 個	
	避難器具		避難はしご		0 組	
	誘導灯設備		誘導灯		24 個	
			誘導標識		0 枚	
	防火設備		シャッター		2 台	
			煙感知器		2 台	
排煙設備		手動起動装置		2 台		
連結送水管設備		放水口		0 組		
		送水口		0 組		
非常電源設備		発電機及びエンジン		1 台		
東部地域交流センター敷地 内屋外・屋上 (藤川町字田中19番地)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型 (キュービクル前2屋上1)	3 本		
		総合点検	泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
	放射ヘッド			0 個		
	起動操作スイッチ			0 個		
	消火水槽			0 式		
	自動火災報知設備		受信機 (P 型 1 級 10 回線)		0 面	
			地区音響装置 (ベル)、表示灯、発信機 (P 型 1 級)		各 0 個	
			差動式スポット型感知器		0 個	
			光電式スポット型感知器		0 個	
	誘導灯設備		誘導灯		0 個	

消防設備等点検機器一覧 【地域交流センター六ツ美分館・悠紀の里】

建物の名称及び住所	実施業務	点検の対象設備等		数量	
		区分	機器		
地域交流センター六ツ美分館 (中島町字上丸ノ内7番地4)	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型	11 本	
		屋内消火栓設備	加圧送水装置、ポンプ操作盤、呼水装置	0 組	
	屋内型消火栓 (箱共)		0 組		
	総合点検	スプリンクラー設備	加圧送水装置、流水検知装置、圧力スイッチ、末端試験弁、呼水装置	各 0 個	
			放水ヘッド	0 個	
	防火対象物点検 (延床面積： 1,498.00 m <sup>2</sup> )  (特ナシ)	泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
			放射ヘッド	0 組	
			起動操作スイッチ	0 台	
			消火水槽	0 式	
			自動火災報知設備	受信機 (P 型 2 級 5 回線)	1 面
				地区音響装置 (ベル)	0 個
				表示灯	0 個
				発信機 (P 型 1 級)	2 個
				差動式スポット型感知器	29 個
				定温式スポット型感知器	3 個
	光電式スポット型感知器	12 個			
	非常警報設備	非常用操作装置	1 組		
		非常用アンプ	1 台		
	避難器具	避難はしご	0 組		
	誘導灯設備	誘導灯	11 個		
		誘導標識	0 枚		
	排煙設備	排煙機	0 台		
	連結送水管設備	放水口	0 組		
送水口		0 組			
非常電源設備	発電機及びエンジン	0 台			
地域交流センター六ツ分館 敷地内屋外 (中島町字上丸ノ内7番地4) ↓ 特にナシ	機器点検	消火器	A B C粉末消火器 10 型 (キュービクル横)	1 本	
		泡消火設備	泡タンク、加圧送水装置、起動装置、操作盤 圧力スイッチ、制御弁、流水検知装置、圧力検知装置、混合装置	各 0 個	
	放射ヘッド		0 個		
	起動操作スイッチ		0 個		
	消火水槽		0 式		
	自動火災報知設備		受信機 (P 型 1 級 10 回線)	( ) 面	
		地区音響装置 (ベル)、表示灯、発信機 (P 型 1 級)	各 0 個		
		差動式スポット型感知器	0 個		
		光電式スポット型感知器	0 個		
	誘導灯設備	誘導灯	0 個		