

## 空調設備点検機器一覧

## 色凡例

	パッケージエアコン
	GHP(行塗りつぶし)

## 北部地域交流センター

室外機型番	メーカー	設置年 (西暦)	冷媒		冷房能力 (kW)	圧縮機電動機 定格出力	室内機設置場所	
			種類	使用量(kg)			部屋名/系統名	
YNZP450F1N	ヤンマー	2005年	R407C	22.5	45	12.1 kw	1階支所	ロビー、支所
YNZP560F1N	ヤンマー	2005年	R407C	24.0	56	15.0 kw	2階	
YNZP450F1N	ヤンマー	2005年	R407C	22.5	45	12.1 kw	3階	ホール、通路
GXYDP450AN	ダイキン	2015年	R410A	15.0	45	10.0 kw	3階	ホール
R22ESS	ダイキン	2005年	R410A	1.1	2.2	0.6 kw	1階支所	管理人室
RZRP90	ダイキン	不明年	R22	2.3	8	2.5 kw	1階	防災活動室
RYZP63H	ダイキン	2005年	R410A	2.8	5.6	1.3 kw	2階	第2活動室B
RZRP80BDT	ダイキン	2020年	R32	1.7	7.1	1.7 kw	2階	第2活動室A
RZRP80BCT	ダイキン	2020年	R32	1.7	7.1	1.7 kw	3階	第4活動室

## 南部地域交流センター

室外機型番	メーカー	設置年 (西暦)	冷媒		冷房能力 (kW)	圧縮機電動機 定格出力	室内機設置場所	
			種類	使用量(kg)			部屋名/系統名	
SGP-H450K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	45	12.1 kw	2階	ギャラリーホール北
SGP-H450K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	45	12.1 kw	2階	第5活動室、ホール南
SGP-H450K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	45	12.1 kw	2階	調理室
SGP-H355K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	35.5	9.5 kw	2階	第6活動室
SGP-H355K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	35.5	9.5 kw	2階	第3AB、4活動室
SGP-H280K1G	三洋電気	2006年	R410A	9.5	28	7.5 kw	2階	第1A・B活動室
SGP-H224K1G	三洋電気	2006年	R410A	9.0	22.4	6.0 kw	1階	防災活動室、印刷工房
SGP-H560K1G	三洋電気	2006年	R410A	16.0	56	15.0 kw	1階	事務室、市民活動スペース等
SGP-H450K1G	三洋電気	2006年	R410A	10.0	45	12.1 kw	1階	第2活動室、プレイルーム

## 西部地域交流センター

室外機型番	メーカー	設置年 (西暦)	冷媒		冷房能力 (kW)	圧縮機電動機 定格出力	室内機設置場所	
			種類	使用量(kg)			部屋名/系統名	
AXGP355D1N	アイシン	2007年	R410A	12.0	35.5	9.5 kw	支所	事務所、会議室、待合
AXGP355D1N	アイシン	2007年	R410A	12.0	35.5	9.5 kw	2階	第3活動室、調理室
AXGP355D1N	アイシン	2007年	R410A	12.0	35.5	9.5 kw	2階	第1・2・防災活動室、
AXGP355D1N	アイシン	2007年	R410A	12.0	35.5	9.5 kw	2階	ホワイエ
AXGP355D1N	アイシン	2007年	R410A	12.0	35.5	9.5 kw	2階	廊下
AXGP280D1N	アイシン	2007年	R410A	11.5	28	7.5 kw	2階	ホール控室、舞台
ASGP560D1N	アイシン	2007年	R410A	19.0	56	15.0 kw	2階	多目的ホール
ASGP560D1N	アイシン	2007年	R410A	19.0	56	15.0 kw	2階	多目的ホール
AXGP280D1N	アイシン	2007年	R410A	11.5	28	7.5 kw	1階	エントランスギャラリー
ASGP560D1N	アイシン	2007年	R410A	19.0	56	15.0 kw	1階	プレイルーム、ステーション等
AXGP450D2N	アイシン	2007年	R410A	19.0	45	12.1 kw	1階	交流センターロビー・スペース

## 東部地域交流センター

室外機型番	メーカー	設置年 (西暦)	冷媒		冷房能力 (kW)	圧縮機電動機 定格出力	室内機設置場所	
			種類	使用量(kg)			部屋名/系統名	
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	71	15.7 kw	2階	廊下(東西)、大廊下
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	71	15.7 kw	2階	調理室、第2・3活動室AB
AHGP560E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	56	12.4 kw	1階	廊下(東)、ロビー
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	71	15.7 kw	1階	市民活動ステーション等
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	71	15.7 kw	1階	ギャラリースペース等
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	71.0	71	15.7 kw	1階	プレイルーム、第1活動室
AHGP710E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	71	15.7 kw	2階	空調用機械室
AHGP450E2ND	アイシン	2012年	R410A	15.0	45	10.0 kw	1階	第1活動室AB

空調設備点検機器一覧

色凡例

	パッケージエアコン
	GHP(行塗りつぶし)

地域交流センター六ツ美分館

室外機型番	メーカー	設置年 (西暦)	冷媒		冷房能力 (kW)	圧縮機電動機 定格出力	室内機設置場所
			種類	使用量(kg)			部屋名/系統名
RZZP280CC	ダイキン	2014年	R410A	7.2	25.0	5.3 kw	ふれあいホール
RXUP400CA	ダイキン	2014年	R410A	11.2	40.0	3.7+3.9 kw	多目的ホール
RXUP224CA	ダイキン	2014年	R410A	6.4	22.4	4.0 kw	多目的ホール
RZZP224CA	ダイキン	2013年	R410A	6.4	20.0	3.7 kw	展示室
RZZP160CB	ダイキン	2014年	R410A	4.5	14.0	2.8 kw	プレイルーム
RZZP160CB	ダイキン	2014年	R410A	4.5	14.0	2.8 kw	創作室
RZZP112CB	ダイキン	2013年	R410A	4.0	10.0	1.9 kw	研修室A
RZZP112CB	ダイキン	2013年	R410A	4.0	10.0	1.9 kw	研修室B
RZZP80CAT	ダイキン	2013年	R410A	2.9	7.1	1.6 kw	管理事務室
RZZP80CBT	ダイキン	2014年	R410A	2.9	7.1	1.6 kw	印刷作業室
RZZP80CBT	ダイキン	2014年	R410A	2.9	7.1	1.6 kw	活動室
RZZP63CAT	ダイキン	2014年	R410A	1.7	5.6	1.4 kw	廊下
RZZP40CAT	ダイキン	2013年	R410A	1.6	3.6	0.8 kw	収蔵庫
RZZP160CA	ダイキン	2013年	R410A	4.5	14.0	2.8 kw	ロビー1
RZZP160CA	ダイキン	2013年	R410A	4.5	14.0	2.8 kw	ロビー2
2M53NV	ダイキン	2014年	R410A	1.7	5.3	1.5 kw	和室B(相談室)
RZZP63CBT	ダイキン	2013年	R410A	1.7	5.6	1.4 kw	廊下(創作室)
2M53NV	ダイキン	2014年	R410A	1.7	5.3	1.5 kw	和室A(授乳室)
RZZP63CBT	ダイキン	2014年	R410A	1.7	5.6	1.4 kw	廊下(男子WC)